

Poznań, 2025-07-28

Numer pisma: DW/IBM/549/80262/2025

Numery spraw: IBM/811/258/2024

**JTJ PROJEKT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Piotra Ściegiennego 68B/1
60-139 Poznań****Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji przyłącza wody dla lokalizacji Henryka
Wieniawskiego 3, działka 32 i 33/2, Poznań**

W nawiązaniu do zlecenia oraz dokumentacji dotyczącej przyłącza wodociągowego dla budynku oświaty i nauki – uczelnia wyższa zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 32 i części działki nr geod. 33/2 przy ulicy Wieniawskiego nr 1 i 3 w Poznaniu informujemy, że uzgadniamy dokumentację pod numerem **IBM/811/258/2024** w zakresie:

Przyłącza wodociągowego 1 szt o średnicy Ø 50mm z PE RC

z uwagami:

- Uzgodnieniu podlega odcinek od punktu włączenia do sieci wodociągowej do komory wodomierzowej SW
- na instalacji wewnętrznej wodociągowej przewidziano montaż zaworu antyskażeniowego typu BA, na którym następuje duży spadek ciśnienia; wobec powyższego zwracamy uwagę, że może zaistnieć konieczność zastosowania na instalacji wewnętrznej urządzenia podnoszącego ciśnienie
- istniejące przyłącze należy zgłosić do odcięcia przedstawicielowi AQUANET S.A. najpóźniej podczas odbioru przez AQUANET S.A. nowego przyłącza

Informujemy również, że:

- uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu rys. nr PT_PZS_01 opracowanym z datą 09.2024
- uzgodnienie AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla
- uzgodnienie AQUANET S.A. ważne jest 3 lata

Uzgodnienie dotyczy:

- A. zgodności dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi
- B. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami AQUANET S.A. zawartymi w opracowaniu „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz przyłączy. Standardy ogólne” - AQUANET S.A., lipiec 2024 r. wraz z załącznikami do ww. opracowania.

Pismo zatwierdziła:
Dominika Strózik
Starszy Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
AQUANET S.A.

Sprawę prowadziła:
Dominika Strózik
tel. 61 8 359 245
tel. kom. 885 972 920
e-mail: dominika.strozik@aquanet.pl