agregat wody lodowej

+ 24.49

+ 24.30

Centrala NK6WK6

Centrala NK4WK4

Centrala NK5WK5

Centrala NK3WK3

Centrala NK2WK2

Centrala NK1WK1

Centrala NK9WK9

6.01 Pomieszczenie techniczne 171,40m2 | IT

6.02 Stacja pomp przeciwpożarowych 7,88m2 | IT

6.03 Rozprez.dwutlen.węgla argonu i podtlen.azotu 6,11m2 | IT

6.04 Klatka schodowa K1 10,83m2 | K

6.05 Pomieszczenie techniczne 7,12m2 | IT

wywiewka

przewód na dach

odpływ na poz.5p

kanał odwadniający szer.15cm,wys.6 cm

skropliny z wymiennika odzysku ciepła ok. h=1,2m od dachu

skropliny z chłodnicy ok. h=0,2m od posadzki

skropliny z nawilżacza ok. h=0,24m od podłogi

Przewód ogrzewany el. wg proj.elektrycznego

Przewód ułożyc ze spadkiem w stronę koryta na dachu

lejek o średnicy 10 cm

Dn50 PCV

ZWDN 20×3,3

ZWDN 25x4

RE160

EI30

EI120

REI120

Dn32stal

HK20x6

HP 1

WD1

WD2

WD3

WD4

WD5

WD6

K 47

K 48

K 49

K 1n

K 2n

K 3n

K 52a

K 52

K 52b

K 57

K 58

K 59

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione. Kopiowanie projektu w całości lub w części bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWO
ROBERT BUŁACKI
ul. JANA ALDREDA 15 31-636 KRAKÓW
tel. 12 6338282 fax 12 6338281 mail: bulacki@wp.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

Szpital Klinik Specjalnych im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	OBIEKTU NR 228/ST/SMS Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja budynku Szpitala Klinik Specjalnych Kliniki Otolaryngologii, Szpitala Wojskowego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Wojskowi Specjalistycznych realizowanego w ramach projektu pn. "Modernizacja budynku Szpitala Klinik Specjalnych im. Gabriela Narutowicza w Krakowie" polegającego na przebudowie pomieszczeń w 3 piwnicy, w 3, Kamienicach w Krakowie.
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres inwestora:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Danuta Dudonis-Krupa	upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 7/328	
Opracował(a):			
Sprawdził:	mgr inż. Maria Leraniska	upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 7/328	

Branża:	SANITARNA-WK
Data:	2016.11
Nazwa rysunku:	RZUT MASZYNOWNI
Skala:	1:50
Zakres opracowania:	INSTALACJA WOD-KAN
Numer rysunku:	228_SMS_PW_ S _ WK _ 0 _ R06 _ 0

Rev. | Data rewizji | Zakres | Sprawdził | Data | Podpis