Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzenie zmian do projektu lub wykonanie jego użytkowanie przez osoby trzecie bez zezwolenia autora jest zabronione.
Odpowiedzialność za zgodność wykonania z projektem ponosi autora jest zabronione.

Fazy opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny ul. Wyszyńskiego 24 -37, 31-202 Kraków
Nazwa zadania:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Inwestor: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Projektował:	mgr inż. Renata Pszczołowska Pełnosko-Dobek mgr inż. Jolanta Bobowska
Sprawdził:	mgr inż. Jolanta Bobowska Pełnosko-Dobek
Branża:	SANITARNA
Nazwa rysunku:	RZUT 5 PIĘTRA INSTALACJA W PODŁOŻE
Zakres opracowania:	INSTALACJA CIEPŁA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
Numer rysunku:	228-SMS_PW_S_CO_0_R-03_0

Nr projektu	Kod zadania	Branża	Dyscyplina	Etap	Numer rys.	Revizja

BIURO PROJEKTOWE	ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO ROBERT BULZACKI UL. JANA KAZIMIERZA 10 01-248 WARSZAWA tel. 22 632 62 62 www.ebb.com.pl
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Gabrieli Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37 31-202 Kraków

UWAGA NR 3000172916
Wszystkie projekty instalacyjne wraz ze współpracą branżową
Wymagane jest zachowanie ogólnych zasad ochrony przeciwpożarowej budynku oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. podczas prowadzenia robót budowlanych i montażowych oraz użytkowania instalacji i urządzeń technologicznych.
Wszystkie roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i budowlanych oraz wytycznymi producentów urządzeń.
Wymagane normami obowiązującymi, zasadami i przepisami sztuki budowlanej.
Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym, przepisami BHP i ppoż. oraz zaleceniami producentów urządzeń.
Wszystkie roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym, przepisami BHP i ppoż. oraz zaleceniami producentów urządzeń.
Wszystkie roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym, przepisami BHP i ppoż. oraz zaleceniami producentów urządzeń.


OZNACZENIA
dtl.6Z.2 Q=215W
– Rury wielorurkowe z podłyżeni ogrzewanego PEX-c/AL/PE Tmax=90°C; Pmax=0,6MPa z systemem kształtek zaciskowych – przewody prowadzone w warstwach posadzkowych
GRZEJNIKI
CNH-20V-60 0,8m – Grzejnik stalowy płytowy higieniczny z wbudowanym zaworem termostatycznym (z podłączeniem dolnym)
CNH-20V-60 – długość grzejnika [m]
wysokość grzejnika [cm]
COS-STAN150-60 – Grzejnik rozłożowy, drabinkowy
COS-STAN150-60 – długość grzejnika [cm]
wysokość grzejnika [cm]
C07 – Pion instalacji centralnego ogrzewania
R6 – Szafki z rozdzielczami z zaworami odcinającymi, odwodnieniem i odpowietrzeniem
SZCZEGÓŁ MONTAŻU ROZDZIELACZY INSTALACJI C.O.
Szyna podtynkowa do montażu rozdzielaczy
Odpowietrzenie na każdej belce rozdzielczej
Odwodnienie zawór spustowy dn 15 do odwodnienia przewodów napromieniowanych w posadce
Odległość z rozdzielaczy grzejnikowych grzejnikowych zasilających i powrotnej (przewody zasilające i powrotne)
STREFA II
STREFA III
STREFA IV
GRANICA STREFY
STREFY
GRANICA STREFY
STREFA I
STREFA II
GRANICA STREFY
STREFA I
STREFA II
GRANICA STREFY
STREFA I
STREFA II