

OZNACZENIA

dn16x2,7 Q=992W

PRZEWODY INSTALACJI CO
– Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PEXc/AL/PE, Tmax=90°C, Pmax=0,6MPa z systemem kształtek zaciskowych – przewody prowadzone w warstwach posadzkowych

dn80 Q=299640W

PRZEWODY INSTALACJI CT
– Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg. PN-80/H-74219 w izolacji termicznej

CNH-21KV-60 0,72m

–Grzejnik stalowy płytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym (z podłączeniem dolnym) typu Cosmo
typ grzejnika / długość grzejnika [m]
CN-21KV-60 0,72m
wysokość grzejnika [cm]

CO7 — Pion instalacji centralnego ogrzewania

CT2 — Pion instalacji ciepła technologicznego

ppoż — Przejście pożarowe

RG — Szafka z rozdzielaczami z zaworami odcinającymi, odwodnieniem i odpowietrzeniem

Zabezpieczenie zewnętrznych odcinków instalacji CT kablami grzejnymi

WK-C1 — Węzeł regulacyjno–pompowy nagrzewnicy

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 10; 01-248 WARSZAWA
tel.: +48 605406251; fax: +48 22 6432808; e-mail: pozar@rb.waw.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	UMOWA NR 390/DT/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, terapii i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
Nazwa/adres odbiorcy:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres Inwestora:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Renata Pszczółkowska	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0417/POOS/12	
Opracował(a):	inż. Izabela Bobowska		
Sprawdził:	mgr inż. Jolanta Pietraszko-Jopek	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr BŁ/1966/01	

Branża:	SANITARNA	Data:	2016.10
Nazwa rysunku:	RZUT MASZYNOWNI	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO		

Numer rysunku:	Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja
	228	SMS	PW	S	CO	0	R-05	0