

OZNACZENIA

dn32x4 Q=13802W — PRZEWODY INSTALACJI CO – Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PEXc/AL/PE, Tmax=90°C, Pmax=0,6MPa z systemem kształtek zaciskowych – przewody prowadzone pod stropem 4 i 5 piętra oraz podejścia do rozdzielaczy

dn80 Q=299640W — PRZEWODY INSTALACJI CT – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg. PN–80/H–74219 w izolacji termicznej

(C07) — Pion instalacji centralnego ogrzewania

(CT2) — Pion instalacji ciepła technologicznego

ppoż — Przejście pożarowe

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA
tel.+48 604426283; tel. +48 22 734 2859; email: prezes@ib.com.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 • 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	UMOWA NR 390/DT/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloku Operacyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 • 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres Inwestora:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Renata Pszczółkowska	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0417/PODS/12	
Opracował(a):	inż. Izabela Bobowska		
Sprawdził:	mgr inż. Jolanta Pietraszko-Jopek	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr BL/1361/1	

Branża:	SANITARNA	Data:	2016.10
Nazwa rysunku:	RZUT 5 PIĘTRA. INSTALACJA W STROPIE PODWIESZANYM	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO		
Numer rysunku:	228_SMS_PW_ S _ CO _ 0 _R-04_ 0		

Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja