OZNACZENIA

dn125 — PRZEWODY INSTALACJI CH
– Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg. PN–80/H–74219 w izolacji termicznej

PP dn63 — – Rury z PP – instalacja do napełnia glikolem i uzupełniania zładu i odwodnienia

CHN2 — Pion instalacji chłodu

ppoż — Przejście pożarowe

WKch — Węzeł regulacyjny chłodnicy

Przewody odprowadzajace skropliny wg projektu wod–kan





Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu, lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 10; 01-248 WARSZAWA
tel.: +48 605406201; fax: +48 22 5432806; e-mail: pozar@rb.waw.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	UMOWA NR 390/DT/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Ratownictwa, Urazowości i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z pozostałymi pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres Inwestora:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Renata Pszczółkowska	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0417/POOS/12	
Opracował(a):	inż. Izabela Bobowska		
Sprawdził:	mgr inż. Jolanta Pietraszko-Jopek	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr BŁ/1966/01	

Branża:	SANITARNA	Data:	2016.10
Nazwa rysunku:	RZUT MASZYNOWNI INSTALACJA CHŁODU	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	INSTALACJA CHŁODU I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO (CTS)		

Numer rysunku:	Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja
	228	SMS	PW	S	CH	0	R-01	0