

OZNACZENIA

- A — OPRAWA LED/WA OKRĄGŁA TYPU DOWNLIGHT, Z SZYBĄ MATOWĄ, IP44, 17W, Ł=2066lm, Ra 80, 4000K, ODBLIŚNIK Z CZYSTEGO ALUMINIUM – LAKIEROWANY NA BIAŁO, PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY Z BIAŁEGO PC, DYFUZOR Z PRZEZROCZYSTEGO MEMBRANY PC SATYNOWEGO PC
- B — OPRAWA LED/WA KWADRATOWA, TYPU DOWNLIGHT, Z SZYBĄ MATOWĄ, IP44, 27W, Ł=3277lm, Ra 80, 4000K, ODBLIŚNIK Z BLACHY STALOWEJ – LAKIEROWANY NA BIAŁO, PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY Z BIAŁEGO PC, DYFUZOR Z PRZEZROCZYSTEGO MEMBRANY PC SATYNOWEGO PC
- C — OPRAWA LED/WA DO MEBLOWANIA, Z SZYBĄ OPALIZOWANĄ PMMA, IP40, 30W, Ł=3600lm, Ra 80, 4000K, ZGINANE OŚMIELONE BEZ WIDOCZNYCH ŚRUBOWNIKÓW LED, RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH NA BIAŁO, STRONA ODWROTNA Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ
- D — OPRAWA LED/WA DO MEBLOWANIA, RASTER PARABOLICZNY 5W Z MATOWEGO, ANODOWANEGO, ALUMINIUM Z POWŁOKĄ SREBRNĄ, 20W, IP20, Ł=2910lm, Ra 80, 4000K, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ NA BIAŁO
- E — OPRAWA LED/WA DO MEBLOWANIA, RASTER PARABOLICZNY 5W Z MATOWEGO, ANODOWANEGO, ALUMINIUM Z POWŁOKĄ SREBRNĄ, 32W, IP20, Ł=3408lm, Ra 80, 4000K, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ NA BIAŁO
- F1 — OPRAWA LED/WA DO MEBLOWANIA, Z SZYBĄ OPALIZOWANĄ PMMA, IP54, 70W, Ł=5163lm, Ra 80, 4000K, RAMA Z WYTŁACZANYCH ALUMINIOWYCH PROFILI, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ NA BIAŁO
- F2 — OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MEBLOWANIA, Z SZYBĄ PRZEZROCZYSTĄ, IP65, 3x54W, Ł=7800lm, Ra 90, 4000K, RASTER 52 Z 18 PODZIAŁACH, ANODOWANEGO ALUMINIUM Z POWŁOKĄ SREBRNĄ, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ – BIAŁEJ
- G — OPRAWA LED/WA DO MEBLOWANIA, Z SZYBĄ PRZEZROCZYSTĄ MIKROPRYZMATYCZNĄ POKAZNĄ Z SZYBĄ OPALIZOWANĄ PMMA, IP54, 37W, Ł=3437lm, Ra 80, 4000K, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ – BIAŁA,
- H — OPRAWA LED/WA DO NAŚWIETLANIA, IP66, 30W, Ł=4000lm, Ra 80, 4000K, KORPUS OPRAWY Z WYTŁACZANEGO, ODPORNEGO PC NA UDERZENIA I UV, DYFUZOR OPALIZOWANY, TYP OPRAWY SZARY
- I — OPRAWA LED/WA DO NAŚWIETLANIA, IP66, 35W, Ł=3960lm, Ra 80, 4000K, KLOSZ OPALIZOWANY Z ODPORNEGO NA UV POLIWĘGLANU Z MIKROPRYZMATYCZNĄ WZDŁUŻNĄ
- J — OPRAWA LED/WA DO NAŚWIETLANIA, IP20, 29W, Ł=1874lm, Ra 80, 4000K OPALIZOWANA PROSZKOWA, Z SATYNOWANEGO PMMA, KORPUS Z ANODOWANEGO, ALUMINIUM, OSŁONA LAKIEROWANA PROSZKOWA NA SREBRNO
- OPRAWA LED/WA ŚCIENNA NAD LUSTRO, 10W, IP40, Ł=1002lm, KLOSZ OPALIZOWANY, ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV PMMA Z SATYNOWANĄ POWIERZCHNIĄ, PROFIL ALUMINIOWY ALUMINIUM, OSŁONA LAKIEROWANA PROSZKOWA NA SREBRNO
- AW1 — OPRAWA OŚMIELENIA AWARYJNEGO, LED/WA, DO MEBLOWANIA, DO PRZESTRZENI OTWARTYCH, PRACA NA CZAS, min 1h, IP65, 2W
- AW2 — OPRAWA OŚMIELENIA AWARYJNEGO, LED/WA, DO MEBLOWANIA, DO DRÓG EWAKUACYJNYCH, PRACA NA CZAS, min 1h, IP65, 2W
- AW3 — OPRAWA OŚMIELENIA AWARYJNEGO, LED/WA, DO MEBLOWANIA, DO OŚMIELENIA URZĄDZEŃ PPOŻ, PRACA NA CZAS, min 1h, IP65, 2W
- AW4 — OPRAWA OŚMIELENIA AWARYJNEGO, LED/WA, DO MEBLOWANIA, DO PRZESTRZENI OTWARTYCH, PRACA NA CZAS, min 1h, IP65, 2W
- OPRAWA OŚMIELENIA KIERUNKOWA, LED/WA, ŚCIENNA, PRACA NA JASNO, min 1h, IP20, 7xLED
- OPRAWA OŚMIELENIA KIERUNKOWA, LED/WA, SUFITOWA, PRACA NA JASNO, min 1h, IP20, 7xLED
- ŁĄCZNIK OŚMIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY 16A, 250V, IP20/IP44
- PRZYCISK ŚWIECZKOWY 16A, 250V, IP20/IP44
- ŁĄCZNIK OŚMIETLENIOWY SCHODOWY 16A, 250V, IP20/IP44
- PRZYCISK OŚMIETLENIOWY 16A, 250V, IP20/IP44
- GNIAZDO 0+10V

TABLICE ELEKTRYCZNE:

- TN — ROZDZIELNICA ODBIORÓW NIEREZERWOWANYCH
- TR — ROZDZIELNICA ODBIORÓW REZERWOWANYCH
- TK — ROZDZIELNICA ODBIORÓW KOMPUTEROWYCH
- RWN — ROZDZIELNICA WENTYLACJI NIEREZERWOWANEJ
- RWR — ROZDZIELNICA WENTYLACJI REZERWOWANEJ
- RGM — ROZDZIELNICA GAZÓW MEDYCZNYCH
- IT — ROZDZIELNICA SEPAROWANEJ SIECI MEDYCZNEJ IT
- RUPS/IT — ROZDZIELNICA IT ZASILANA REZERWOWEGO

Projekt lub jego własności autorskie (jak chronione prawo autorskie i prawach pokrewnych) stanowią przedmiot praw majątkowych oraz osobistych w szczególności majątkowych praw autorskich. Wykonanie, przez osoby trzecie, kopii projektu lub jego części bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie prawa (ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYCZNA DIAGNOSTYKA BUDOWNICTWA
ROBERT BUDACKI
ul. JANA KAZIMIERZA 3/1, 31-560 KRAKÓW
tel.: +48 609406650, fax +48 12 3439362, e-mail: pracownia@e-mail.pl

SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELI NARUTOWICZ W KRAKOWIE
al. Pokoju 30 - 37, 31-202 Kraków

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicz w Krakowie
al. Pokoju 30 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania: BUDOWA DO SWISTOWO
Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze sprawdzeniem technicznym wykonania robót budowlanych, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Budynku Wielofunkcyjnego Wielopoziomowego Garażowo-Technicznego z kładowaniem na potrzeby Miejskiego Specjalistycznego w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabrieli Narutowicz w Krakowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 14. Termomodernizacja, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Nazwa obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicz w Krakowie
al. Pokoju 30 - 37, 31-202 Kraków

Inwestor / Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabrieli Narutowicz w Krakowie

Adres Inwestycji: ul. Prądnicka 30 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko:	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Budacki	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie nr MAŁ/0344/PWOE/12	
Opracowali:	mgr inż. Agnieszka Cichowlas inż. Marek Zaluski mgr inż. Przemysław Suchocki		
Sprawdził:	mgr inż. Adam Zdanski	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie nr MAŁ/0344/PWOE/12	

Branża: ELEKTRYCZNA — Data: 2016.11

Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA V CZ.1 INSTALACJA OŚWIETLENIA — Skala: 1:50

Zakres opracowania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE

Numer rysunku: 228_SMS_PW_E_ EE _ 0 _ R02 _ 0