

LEGENDA:

- instalacja nawiewna
- instalacja wywiewna
- kratka kontaktowa
- tłumik akustyczny
- filtr kanałowy
- 90 m³/h 160 / 100 m³/h 160 — zawór wentylacyjny: – wydajność, – wymiar, mm
- 150 m³/h 225 x 125 — kratka wentylacyjna: – wydajność, – wymiar, mm
- EMM.707 6-27m³/h — nawiewnik okienny higrosterowany: – typ, – wydajność
- EHT.LEG.903 7-30m³/h — nawiewnik ścienny higrosterowany: – typ, – wydajność

UWAGA:
–wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane stanowiące wydzielenia pożarowe należy wykonywać w klasie odporności pożarowej danej przegrody.
–przewody wentylacyjne zaizolować samoprzylepnymi matami z wełny mineralnej pokrytymi zbrojoną folią aluminiową materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK i grubości:
30 mm – nawiewne, wywiewne z odzyskiem ciepła
20 mm – wywiewne bez odzysku ciepła

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

INWESTOR:	**SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE** ul. Zjednoczenia 10, 41-400 Chorzów			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Budynek Hepatologii ul. Zjednoczenia 10, 41-400 Chorzów, dz. nr 4561/247			
TEMAT:	PBW ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PORADNI DLA POTRZEB PORADNI PULMONOLOGII i FTYZJATRII PRZY UL. ZJEDNOCZENIA 10 W CHORZOWIE			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz CEJNY	SLK/4301/ PWOS/12		DATA: 01.2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr GORYCZKA	579/01		SKALA: **1:100**
NAZWA RYSUNKU:	**INSTALACJA WENTYLACJI - PARTER**			NR RYS.: **IS-02**

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie lub udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) dopuszczalne jest korzystanie z utworu w zakresie własnego użytku osobistego.