


LEGENDA:

- instalacja nawiewna
- instalacja wywiewna
- kratka kontaktowa
- tłumik akustyczny
- filtr kanałowy
- 90 m³/h 160 / 100 m³/h 160 — zawór wentylacyjny: – wydajność, – wymiar, mm
- 150 m³/h 225 x 125 — kratka wentylacyjna: – wydajność, – wymiar, mm
- EMM.707 6–27m³/h — nawiewnik okienny higrosterowany: – typ, – wydajność
- EHT.LEG.903 7–30m³/h — nawiewnik ścienny higrosterowany: – typ, – wydajność

UWAGA:
–wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane stanowiące wydzielenia pożarowe należy wykonywać w klasie odporności pożarowej danej przegrody.
–przewody wentylacyjne zaizolować samoprzylepnymi matami z wełny mineralnej pokrytymi zbrojoną folią aluminiową materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK i grubości:
30 mm – nawiewne, wywiewne z odzyskiem ciepła
20 mm – wywiewne bez odzysku ciepła

Rysunek projektowy, stanowiący własność Projektanta i podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INWESTOR: | **SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE** ul. Zjednoczenia 10, 41-400 Chorzów | | | |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Budynek Hepatologii ul. Zjednoczenia 10, 41-400 Chorzów, dz. nr 4561/247 | | | |
| TEMAT: | PBW ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PORADNI DLA POTRZEB PORADNI PULMONOLOGII i FTYZJATRII PRZY UL. ZJEDNOCZENIA 10 W CHORZOWIE | | | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Tomasz CEJNY | SLK/4301/ PWOS/12 | | DATA: 01.2020 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Piotr GORYCZKA | 579/01 | | SKALA: **1:100** |
| NAZWA RYSUNKU: | **INSTALACJA WENTYLACJI - PIWNICA** | | | NR RYS.: **IS-01** |