



LEGENDA:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- istn. inst gazowa
- inst. gazowa do demontażu
- proj. inst. gazowa
- proj. inst. wody zimnej
- proj. inst. wody ciepłej
- proj. inst. wody cyrkulacyjnej

21	Przewód spalinyowy DN160	1
20	Przewód spalinyowy DN250	1
19	Przewód powietrzny DN200	1
18	Sygnalizator optyczno - akustyczny	1
17	Detektor awaryjnego wypływu gazu	2
16	Sprężęło hydrauliczne DN100/200	1
15	Sprężęło hydrauliczne DN80/200	1
14	Zawór bezpieczeństwa 1" do=20mm	1
13	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=1.0 m3/h, Hp=4.0m	1
12	Pompa obiegu kółowego Q=20.7 m3/h, Hp=2.0m	1
11	Pompa obiegu kółowego Q=14.2 m3/h, Hp=2.0m	1
10	Pompa obiegu III Q=3.7 m3/h, Hp=1.0m	1
9	Pompa obiegu II Q=5.3 m3/h, Hp=5.0m	2
8	Podgrzewacz wody V=1000 dm3	1
7	Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. V= 60 dm3	1
6	Naczynie wzbiorcze przeponowe V= 525 dm3	1
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe V= 200 dm3	1
4	Zawór bezpieczeństwa 1 1/4" do=27mm	1
3	Zawór bezpieczeństwa 1" do=20mm	1
2	Gazowy kocioł grzewczy 320 kW	1
1	Gazowy kocioł grzewczy 220 kW	1

Lp.	Wyszczególnienie	Szkl.
BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI"		
ul. Wojska Polskiego 26; 63-900 Rawicz.		
tel./fax. 65 545 44 98; kom. 605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl		
temat opracowania:	ROZBUDOWA ZESPÓŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
rysunek:	RZUT KOTŁOWNI - stan projektowany	nr rys.: 17S
adres obiektu:	jednostka ewidencyjna: Rawicz obieg ewidencyjny: Rawicz	data: 03.2021
projektant:	Bogdan Kowalewski	inwestor: Powiat Rawicki ul. Rynek 17. 63 - 900 Rawicz
specjalność		str.: 17S
instalacje sanitarne		nr upr.: 848/86/Lo
projektant		str.: 17S