

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.58.2021.MS**

Kędzierzyn-Koźle, 28.09.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O Bierawa - Grabówka od przejazdu kolejowego w kierunku Bierawy

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1:

Proszę o sprawdzenie czy w przedmiarze oraz na rysunku nie wkradł się błąd co do grubości warstwy SMA. Maksymalna grubość warstwy SMA to 4-5 cm wg. wytycznych technicznych. Nie ma możliwości technologicznych wykonania warstwy 8 cm. Proszę o skorygowanie przedmiaru oraz rysunku.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający informuje, że w projekcie przewidziano wykonanie jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej SMA JENA. Dla tego typu warstw grubość warstwy wynosi do 10 cm. W związku z powyższym przedmiar ani przekrój konstrukcyjny nie ulega zmianie.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.