



Szerzyny dnia 26.04.2022r.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Gmina Szerzyny
38-246 Szerzyny 521

GZGK 6730/IV/22

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

Na Podstawie Rozdziału 5§ 7 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Szerzyny /Uchwała Rady Gminy Szerzyny Nr LII/314/2021 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 października 2021 r./ po rozpatrzeniu wniosku pn. " Budowa kompleksu rekreacyjnego w Szerzynie" zlokalizowanych na działkach 981/8,979/1,979/6,979/8,979/9 obręb 0001 Szerzyny z dnia 26 kwietnia 2022r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wyraża zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego według przebiegu i trasy jak w załączonym szkicu planu sytuacyjnego planowanej inwestycji:

1. Przyłącz wodociągowy nastąpi na działce 2795 do magistrali W110.
2. Linie przyłącza wodociągu GZGK proponuje wykonać z PE \varnothing 110 zgodnie z PN-92/B-01706/Az 1:1999.
3. Przyłącz ścieków sanitarnych nastąpi do studzienki znajdującej się na działce 308/1 i 981/8.
4. Linia przyłączy wykonana zostanie z PVC \varnothing 160 zgodnie z PN-92/B-01706/Az 1:1999.
5. GZGK proponuje w celu opomiarowania zamontować wodomierze w każdym budynku.
6. Przed wykonaniem przyłącza zostanie dostarczona mapa z naniesionym budynkiem, w oparciu o którą zostanie zawarta umowa o przyłącz z GZGK Szerzyny.
7. Koszty wszystkich prac dotyczących przebudowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej ponosi Inwestor.
8. Naprawy uszkodzonych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych powstałych w trakcie realizacji bądź będącym jego następstwem ponosi na własny koszt Inwestor.
9. Rozpoczęcie prac dotyczących ww. zadania należy zgłosić przez Wykonawcę do Gminnego Zakładu Komunalnego w Szerzynie.
10. Odbiory techniczne częściowe i końcowe planowanej inwestycji z uwzględnieniem robót związanych z zabezpieczeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należy dokonać przy współudziale przedstawiciela GZGK w Szerzynie.
11. Inwestor jest zobowiązany przy odbiorze końcowym przedłożyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
12. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

U z a s a d n i e n i e

Wykonanie warunków określonych w pkt. 1 do 11 jest warunkiem zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków. Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyposażenie / Dz.U. 2020 poz. 2351/

DYREKTOR

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szerzynie

inż. Dominik Wójcik