



LEGENDA:

Przycisk PWP wyłączenia UPS

UWAGA:

- Do przycisków PWP prowadzić przewody 5x1,5mm²
- Linie WLZ prowadzić w istniejących szachtach i korytach
- Linie WLZ dobrać z zapasem

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji

Aliphan Sp. z o.o.

ul. Makłowicza 14, 65-300 Bydgoszcz,

tel. 52 388 84 00, fax 52 388 84 11

e-mail: biuro@aliphan.com.pl, www.aliphan.com.pl

NIP: 662-123-78-54

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU

KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3,

PIĘTRO VII - STRONA PÓŁNOCNA

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5/85-681 BYDGOSZCZ

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

jedn. ew. 046101_10bręb.0124dz. ew. nr 6/18

ELEKTRYKA

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNĄ PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr inż. Dariusz Naruszewicz

WAM/0068/PWOE/11

mgr inż. Tomasz Niedzwiecki

PDL/0058/POOE/11

inż. Zbigniew Szukis

Schemat ideowy zasilania

PW_E_06

LUTY 2022

bis

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU

KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3,

PIĘTRO VII - STRONA PÓŁNOCNA

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5/85-681 BYDGOSZCZ

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

jedn. ew. 046101_10bręb.0124dz. ew. nr 6/18

ELEKTRYKA

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNĄ PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr inż. Dariusz Naruszewicz

WAM/0068/PWOE/11

mgr inż. Tomasz Niedzwiecki

PDL/0058/POOE/11

inż. Zbigniew Szukis

Schemat ideowy zasilania

PW_E_06

LUTY 2022

bis