



Uwaga:
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E i 60 lub R E i 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

Elementy oddzielenia PPOŻ - przejścia instalacji uszczelniać zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją PPOŻ.

- Przewody instalacji wody zimnej - PE-xa
- Przewody instalacji ppoż - stalowe
- Przewody instalacji wody ciepłej - PE-xa
- Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej - PE-xa

Ø Zawór kulowy odcinający do wody.
R Drzwiczki rewizyjne przeznaczone do osłony otworu instalacyjnego na zawory odcinające

AUTENTYKACJA Paristwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Paristwowe, Nadleśnictwo Lubichowo		
KWADRAT P O L S K A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. 300 Główna, 10, 80-009 Katowice, Łódź tel.: +48 (32) 3373000, fax: +48 (32) 3373006 e-mail: biuro@kwadrat.pl, www.kwadrat.pl NIP: 631-267-79-80 KRS: 0000715597 REGON: 369320150		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Pietrzak	NR UPN / SPECJALNOŚĆ POM/0250/POOS/12 INSTALACYJNA	POPIRIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Szyborski	NR UPN / SPECJALNOŚĆ POM/0238/POOS/11 INSTALACYJNA	POPIRIS
OBIEKT, ADRES: PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa budynku kwater myśliwskiej w leśniczówce Czarne k/Skórcza, Obręb Mirotki 0004; dz. 90/1		
NAZWA PRZEBUDOWY: INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT KONDYGNACJI "+1"	SKALA 1:50 DATA: 06.2020	BRANŻA IS NR RYS. / REWIZJA 03