



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rozdzielnica RP0 | |
| typ | |
| Norma | IEC61439-1,2 |
| Stopień IP | 40 |
| Stopień IK | 08 |
| Napięcie znamionowe Un | 230 / 400 V AC |
| Prąd znamionowy In | 100 A |
| Wytrzymałość zwarciova rozdzielnic | $I_{ka} = 6 \text{ kA}$ |
| Doptyw | góraż |
| Odptyw | góraż |
| Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A | Przebadane wg IEC60947 IEC60898 |
| Wytrzymałość zwarciova | wg: IEC60947 |

Uwaga: rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------|---|
| INWESTOR: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubichowo | | | |
| <div></div> <div>K W A D R A T P O L S K A</div> <div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C tel: +48 (32) 3373005, fax: +48 (32) 3373006 email: kwadrat@kwadrat.biz www.kwadrat.biz NIP: 631-267-79-80 KRS:0000715597 REGON:369320150</div> | | | |
| PROJEKTOWAŁA: | | NR UPR. / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| mgr inż. ŁUKASZ WAWRZYZCEK | | SLK/5604/PWBE/15 |  |
| | | ELEKTRYCZNA | |
| SPRAWDZIŁ: | | NR UPR. / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| mgr inż. MIROŚLAW KUNA | | SLK/1072/PWOE/05 |  |
| | | ELEKTRYCZNA | |
| OPRACOWAŁA: | | NR UPR. / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| inż. MATEUSZ LECIEJ | | - |  |
| | | ELEKTRYCZNA | |
| OPRACOWAŁA: | | NR UPR. / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| mgr inż. KAMIL WINKLER | | - |  |
| | | ELEKTRYCZNA | |
| OBIEKT, ADRES: | | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce Czarne k/Skórcza, Obręb Mirotki 0004: dz. 90/1 | | | |
| NAZWA RYSUNKU: | SKALA | BRANŻA | NR RYS. / REWIZJA |
| SCHEMAT ROZDZIELNICY PARTERU RP0 | | IE | 013 1/3 |
| | | | |
| | DATA 06.2020 | | |

