

pętla	oznaczenie modułu	zasilanie modułu	moduł wejście/ wyjście	opis				
PIWNICA								
RS1	RS1/-1/1		M4/4	klapa odcinająca monitoring - klapa zamknięta / otwarta	SKO/-1/1			
				klapa odcinająca monitoring - klapa zamknięta / otwarta	SKO/-1/2			
				klapa odcinająca monitoring - klapa zamknięta / otwarta	SKO/-1/3			
				klapa odcinająca monitoring - klapa zamknięta / otwarta	SKO/-1/4			
				klapa odcinająca alarm pożar - zamknięcie klapy	SKO/-1/1			
				klapa odcinająca alarm pożar - zamknięcie klapy	SKO/-1/2			
				klapa odcinająca alarm pożar - zamknięcie klapy	SKO/-1/3			
				klapa odcinająca alarm pożar - zamknięcie klapy	SKO/-1/4			
		RS1		RS1/-1/2		M4/4	klapa odcinająca monitoring - klapa zamknięta / otwarta	SKO/-1/5
							REZERWA	
	REZERWA							
	REZERWA							
	klapa odcinająca alarm pożar - zamknięcie klapy		SKO/-1/5					
	centrala wentylacyjna alarm pożar - sygnał wyłączenie centrali		CW					
	jednostka zewnętrzna klimatyzacji alarm pożar - sygnał wyłączenie urządzenia		JZKL					
	REZERWA							
RS1	RS1/-1/3				M0/4		winda istniejąca - alarm pożar zjazd na poziom bezpieczny i zablokowanie drzwi	WINDA
							kontrola dostępu zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KD12/-1/3
			kontrola dostępu zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KD12/-1/4				
			kontrola dostępu zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KD12/-1/5				
		RS1	RS1/-1/4			M2/2	zasilacz ppoż. - monitoring awaria	ZSAP/-1/1
							zasilacz ppoż. - zanik 230Vac	ZSAP/-1/1
ZSAP/-1/1	sygnalizatory akustyczno-optyczne			S1				
	REZERWA							
RS1	RS1/-1/5		M0/2	kontrola dostępu zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KD12/-1/1			
				kontrola dostępu zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KD12/-1/2			
PARTER								
RS1	RS1/0/1		M2/2	REZERWA				
				REZERWA				
				centrala sterowania drzwiami zwolnienie elektroztrzymaczy	CSD			
				REZERWA				
		PIĘTRO						

RS1	RS1/1/1		M2/2	oddymianie klatki schodowej monitoring - awaria	COD
				oddymianie klatki schodowej monitoring - przycisk oddymiania	COD
				oddymianie klatki schodowej alarm pożar - uruchomienie oddymiania	COD
				REZERWA	
RS1	RS1/1/2		M2/2	zawór elektromagnetyczny alarm - zamknięcie	
				REZERWA	
				REZERWA	
				REZERWA	