



LEGENDA

1	Oprawa Vigo 5 Faro form 40W 4000K oprawy demontowane w Aptece
2	Oprawa natynkowa 620x620 IP20 ,4000K LENA Compact LED EVO N 33W,4550lm
3	Oprawa plafon LED 25W, 4000K, IP65 LENA DIONE LED PLUS 2900lm
4	Oprawa Lena Cameo LCD RRC 12W 4000K, IP44
AW	Oprawa Ontec R 2W ,1h, SE AT
AW	Oprawa Ontec S M1 2W,1h,SE,AT,IP65
AW	Oprawa Awex EXIT ETE/3W/B/1/SE/AT/NH
EXIT	Oprawa Awex EXIT ETE/3W/B/1/SE/AT/NH
EXIT	Oprawa Ontec S W1 2W,3h,M,AT,COLD,IP65 Oprawa zdemontowana z wejścia do Apteki
MD	Wentylator kanałowy AirProxy Prestige 100ZG TS 01–027
MD	Łącznik pojedynczy Simon 54
MD	Łącznik świetlnikowy Simon 54
~	Wypust kablowy

Projekt Techniczny		ELEKTRYCZNA		1:50
STADIUM DOKUMENTACJI		BRANŻA		SKALA
INWESTOR:	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu , 60–663 Poznań ul. Wzrośka 1			
ZAMAWIAJĄCY:				
ZADANIE:	Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań teksturalnych w Szpitalu przy ul. Jurochowskiego 18 w Poznaniu			
TEMAT:	Instalacja oświetlenia w budynku usługowym zlokalizowanym na terenie Szpitala przy ul. Jurochowskiego 18 w Poznaniu – rzut portu			
			RYS NR: 2	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Jarosław Gorzela	KUP/0154/P00E/10		DATA:04.2023
SPRAWDZIŁ :	mgr inż.Wojciech Polczyński	KUP/0069/P00E/10		
IMIE I NAZWISKO – UPRAWNIENIA NR		PODPIS		
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)				