RZUT PARTERU
skala 1 : 100



GWP Wyłącznik prądu typu O P1–W01–A–30, przycisk zwierny w czerwonej obudowie IP65, p/t

Łącznik uniwersalny 1–biegunowy, 16A, 250V~ p/t — h=120cm

Łącznik 2–grupowy (świecznikowy), 1–bieg., 16A, 250V~ p/t — h=120cm

Łącznik 1–bieg. z funkcją ł. schodowego, 16A, 250V~ p/t — h=120cm

Podane wysokości mierzone są od poziomu wykończenia posadzki

NEPTUN — Oprawa oświetleniowa NEPTUN V1 PC OPAL 7200lm 57W

EUROPANEL — Oprawa oświetleniowa EUROPANEL LED PLX 5800lm 40W

±0,00 = 197,20m n.p.m.

AMETYST 1 — Oprawa oświetleniowa AMETYST LED 3000lm 24W

AMETYST 2 — Oprawa oświetleniowa AMETYST LED 2000lm 18W

K2 — Oprawa oświetleniowa KUBIK WALL ECO 200 IP54 LED G9 2x8W

AW1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego ONTEC R M1 TMTechnologie

AW2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego ONTEC S2.M1x.60.180(1h) TMTechnologie

AW3 — Oprawa oświetlenia awaryjnego ONTEC S W1 302 NM COLD TMTechnologie

EW1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego ONTEC S M1 TMTechnologie

EW2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego ONTEC G TMTechnologie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. [m²]
1/1	WIATROŁAP	9,47 m²
1/2	HALL	6,10 m²
1/3	WC	3,00 m²
1/4	WC przystosowane dla Np	5,48 m²
1/5	POM. GOSP. - PORZĄDKOWE	2,15 m²
1/6	KUCHNIA	18,10 m²
1/7	SALA WIELOFUNKCYJNA	72,00 m²
	RAZEM :	116,30 m²

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkości należy zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodnić z projektantem.
3. Rysunek należy czytać wraz z rysunkami konstrukcyjnymi i branżowymi.
4. Przekroje elementów konstrukcyjnych należy wykonać ściśle wg projektu konstrukcji

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT	DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU na dz. 577, obr. 3 Podłęże jedn. ew. 121904_5, gmina Niepołomice
PRZEDMIOT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ RZUT PARTERU
PROJEKTANT	inż. Michał Spaczyński uprawnienia nr 108-Km/73 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroinstalacyjnej
SPRAWDZ.	mgr inż. Dariusz Zaprzała uprawnienia nr MAP/0286/PWOE/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroinstalacyjnej

SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:100	04.2023	1 E	