

Rozdzielacz: 1/1



Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 750 mm

G = 628,4 [kg/h]





$\Delta p_{min} = 17,88$ [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1/3_1	4,0	0,00	17,86
2	Podłoga grzewcza	1/3_2	25,8	0,38	17,72
3	Podłoga grzewcza	1/4	41,4	0,68	17,21
4	Podłoga grzewcza	1/5	29,3	0,45	17,58
5	Podłoga grzewcza	1/6	156,1	2,55	1,31
6	Podłoga grzewcza	1/2	12,6	0,15	17,69
7	Podłoga grzewcza	1/7_a	57,2	0,90	14,48
8	Podłoga grzewcza	1/7_b	62,0	0,97	13,23
9	Podłoga grzewcza	1/7_c	62,2	0,97	13,43
10	Podłoga grzewcza	1/7_d	62,3	0,97	13,45
11	Podłoga grzewcza	1/1	115,3	1,88	10,09



P R O J E K T T E C H N I C Z N Y			
OBIEKT	DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU na dz. 577, obr. 3 Podtęże jedn. ew. 121904_5, gmina Niepołomice		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PARTERU		
PROJEKTANT	inż. Andrzej Duński		
	uprawnienia do projektowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/P0005/09		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Głód		
	uprawnienia do projektowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/P0005/05		
SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:100	04.2023	1 C.O.	

LEGENDA:

-  - instalacja centralnego ogrzewania podłogowego
-  - zasilanie
-  - powrót
-  - rozdzielacz