



Uwagi:

- 1. Zaprojektowano przyłącz wodocigowy z rur PE 100 RC SDR 11 dwuwarstwowa zakończony zestawem wodomierzowym.
- 2. Przyłącz wykonąć przewodem PE 100 RC SDR 11 ø 40 dwuwarstwowa, L=1,00m
- 3. Głębokość posadowienia min. 1,5 m pod powierzchnią terenu
- 4. Przejście przyłącza pod fundamentem wykonąć w rurze ochronnej AROT
- 5. Rura PE 100 RC SDR 11 dwuwarstwowa winna mieć świadectwo dopuszczenia do przesyłu wody pitnej wydanej przez PZH
- 6. W – Zestaw wodomierzowy JS 2,5 ø20 (za zestawem zawór antyskażeniowy typ. EA ø25 )

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y			
OBIEKT	DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU na dz. 577, obr. 3 Podtęże jedn. ew. 121904_5, gmina Niepołomice		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZYLĄCZ WODY PROFIL		
PROJEKTANT	inż. Andrzej Dułiński uprawnienia do projektowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/P0005/09		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Głód uprawnienia do projektowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/P0005/05		
SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:100	04.2023	1 W	