RZUT PARTERU
skala 1 : 100



GWP Wyłącznik prądu typu O P1–W01–A–30, przycisk zwierny w czerwonej obudowie IP65, p/t

Gniazdo 2–biegunowe ze stykiem ochronnym p/t ±0,00 = h=25cm / nablatowe h=110cm

Zespół dwóch gniazd 2–biegunowych ze stykiem ochr. p/t h=25cm / nablatowe h=110cm

Gniazdo 2–biegunowe ze stykiem ochr. p/t bryzgoszczelne h=25cm / nablatowe h=110cm

Zasilanie 230V

Zasilanie 400V

Puszka zabezpieczona h=40cm

Gniazdo szczelne h=40cm

RTV/SAT Gniazdo radiowo–telewizyjne RTV/SAT p/t h=25cm

2xRJ45 Gniazdo komputerowe 2xRJ45 h=25cm

FEH Kasownik FEH 1001 inst. przyzywowej, obsługa 1 pętli alarmowej p/t

FIM Buczek z lampką FIM 1200 inst. przyzywowej p/t

FAP Przycisk pociągowy FAP 3002 inst. przyzywowej p/t

Podane wysokości mierzone są od poziomu wykończenia posadzki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. [m²]
1/1	WIATROŁAP	9,47 m²
1/2	HALL	6,10 m²
1/3	WC	3,00 m²
1/4	WC przystosowane dla Np	5,48 m²
1/5	POM. GOSP. - PORZĄDKOWE	2,15 m²
1/6	KUCHNIA	18,10 m²
1/7	SALA WIELOFUNKCYJNA	72,00 m²
	RAZEM :	116,30 m²

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkości należy zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodnić z projektantem.
3. Rysunek należy czytać wraz z rysunkami konstrukcyjnymi i branżowymi.
4. Przekroje elementów konstrukcyjnych należy wykonać ściśle wg projektu konstrukcji

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT	DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU na dz. 577, obr. 3 Podłęże jedn. ew. 121904_5, gmina Niepołomice
PRZEDMIOT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH RZUT PARTERU
PROJEKTANT	inż. Michał Spaczyński uprawnienia nr 108-Km/73 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroinstalacyjnej
SPRAWDZ.	mgr inż. Dariusz Zaprzała uprawnienia nr MAP/0286/PWOE/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroinstalacyjnej

SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:100	04.2023	2 E	