

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Firma drogowa VIA**  
**Michał Swatek**

ul. Forteczna 5  
32 - 086 Węgrzce

Wasz znak: DSR5/004/21  
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1128137.1.21

Kraków, 09.11.2021 r

**Dot.: inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo - rowerowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinku od 010km 1+497 do odc. 010 km 3+276,76 ( o długości ok. 1779,34 mb ) na terenie gminy Drwinia.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na wysokości działki nr 87 ( rys. nr 2.1 ) w miejscowości Zielona trasa projektowanej na terenie tej miejscowości ścieżki pieszo - rowerowej krzyżuje się z trasą, eksploatowanego przez nasz Zakład, gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” ( opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640 ) szerokość strefy kontrolowanej dla tego gazociągu wynosi 1,0 m, przy czym linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu. Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową, projektowanej na terenie miejscowości Zielona ścieżki pieszo - rowerowej w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejącego gazociągu pod projektowaną ścieżką pieszo - rowerową, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
  - 1,0 m od nawierzchni projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej;
  - 0,8 m od powierzchni terenu;
  - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej.
2. W miejscu skrzyżowania trasy projektowanej kanalizacji deszczowej z trasą istniejącego gazociągu, odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.
3. Projektowane studnie kanalizacji deszczowej powinny być zlokalizowane poza strefą kontrolowaną istniejących gazociągów.

Wszelkie prace budowlane związane z budową, projektowanej na terenie miejscowości Zielona

ścieżki pieszo - rowerowej, prowadzone w pobliżu istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości ręcznie, natomiast prace powiązane z wykopami muszą być wykonywane ręcznie.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Kłaju ( 32 - 015 Kłaj 653 ) nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia w Kłaju, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia istniejącego gazociągu.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącego gazociągu należy odnowić po zakończeniu robót.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Informujemy również, że administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Otrzymują:

- 1 x Adresat + zwrot zał.
- 1 x Gazownia w Kłaju
- 1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254

Z poważaniem:  
KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Michał Komasa