



GZGK 03100.16.2022

Szerzyny dnia 08.09.2022r.

GMINNY ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w SZERZYNACH  
38-246 Szerzyny 594, tel. 14-651-74-52  
REGON: 852651887 NIP: 993-03-23-883  
BS PILZNO O/SZERZYN  
60 9477 1011 0052 3639 2000 0010

Sowa Projekt  
Gabriel Sowa  
Ul. Prof. Gawrysia 6  
39-200 Dębica

Dotyczy: Uzgodnienia projektu inwestycji pn. "Budowa Chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szerzyny" gm. Szerzyny, pow. Tarnowski

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2022r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie informuje, iż w przedłożonym projekcie posiada eksploatowane sieci wodociągowo-kanalizacyjne.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie jako eksplorator ww. odcinków wodociągowo-kanalizacyjnych wyraża zgodę na realizację projektu z uwzględnieniem następujących uwag:

1. Na odcinkach, gdzie przebiega kanalizacja poprzeczna należy zastosować rurę osłonową, stosownie do tonażu z zachowaniem prawa budowlanego oraz istniejących spadków.
2. Na wskazanych przejściach poprzecznych instalacji wodociągowych przez chodnik należy zastosować rury osłonowe.
3. Zamontować zasuwę od strony zasilającej na wymienionych przejściach poprzecznych instalacji wodociągowych i w odległości wynikającej z PN oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, celem wyeliminowania zagrożeń z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.
4. Naprawy uszkodzonych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych powstałych w trakcie realizacji bądź będącym jego następstwem ponosi na własny koszt Inwestor.
5. Rozpoczęcie prac dotyczących ww. zadania należy zgłosić przez Wykonawcę do Gminnego Zakładu Komunalnego w Szerzynie.
6. Odbiory techniczne częściowe i końcowe planowanej inwestycji z uwzględnieniem robót związanych z zabezpieczeniem sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej należy dokonać przy współudziale przedstawiciela GZGK w Szerzynch.

7. Wykonane prace należy zgłosić do GZGK celem odbioru końcowego.
8. Inwestor jest zobowiązany przy odbiorze końcowym przedłożyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w formie papierowej i elektronicznej.
9. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Z-ca DYREKTORA  
  
mgr Władysław Olszówka

Do wiadomości:

- Adresat
- A/a



