



Niepołomice, dnia 08.08.2022 r.

KOM.6332.133.2022

Firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Dotyczy: Warunków odprowadzania wód opadowych z terenu planowanej inwestycji, pn.: „Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej 560371K ul. Pociągów Pancernych na dł. około 0,2 km w Niepołomicach”

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie warunków odprowadzania wód opadowych z terenu planowanej inwestycji, UMiG Niepołomice oraz Zarząd Niepołomickiej Gminnej Spółki Wodnej podaje warunki:

1. Odbiornikiem wód opadowych jest istniejący system rowów melioracyjnych na dz. nr 512/3 w Niepołomicach.
2. Na odprowadzenie wód opadowych do rowu oraz na wykonanie urządzeń wodnych koniecznych do wykonania w ramach szczególnego korzystania z wód należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.
3. Do odbiornika mogą być odprowadzone tylko wody opadowe i roztopowe, z terenów zanieczyszczonych muszą być oczyszczone.
4. Jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowu z terenu inwestycji musi spełniać wymogi podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Poz. 1311).
5. Umocnienie dna i podnóża wylotu do rowu, za wylotem 5 m oraz przed wylotem 5 m a także na przeciwskarpie płytą pełną w ilości 2m².
6. Zastosowane urządzenia do oczyszczenia wód opadowych winny być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
7. Rozwiązania projektowe przedłożyć do uzgodnienia z UMiG w Niepołomicach oraz Zarządem Niepołomickiej Gminnej Spółki Wodnej.
8. Ważność warunków 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

Sporządził: Łukasz Sendor

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Niepołomice
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Grzegorz Sendor

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
tel. +48 12 250 94 04
fax + 48 12 250 94 00
magistrat@niepolomice.eu

www.niepolomice.eu

16 08 22