

Wieliczka, dn. 19.01.2024 r.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

Znak sprawy: GOD.6630.2.10.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończzonej w dniu 19.01.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	wewn trzna instalacja elektryczna zasilaj ca pompowni na odc. (EL-1)-(EL-4)
Lokalizacja:	Niepołomice - M Obr b: Niepołomice, dz.: 493/103, 493/105
Wnioskodawca:	DURCZY SKI GRZEGORZ ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice
Inwestor:	URZ D MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE pl. Zwyci stwa 13, 32-005 Niepołomice
Przewodnicz cy:	Beata Dubiel-Kulma-Główny specjalista wz z up.Starosty Małgorzata Włodarczyk Główny specjalista
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.01.2024 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	W zakresie opracowania uzgodnienie infrastruktury - kanalizacja deszczowa dokonane protokołem 853.2023 z dn 7.11..2023r w ramach zadania dotycz cego przebudowy drogi wewn trznej ul. Pociągów Pancernych.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedło ony na narad koordynacyjn został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodnicz cego:

Nie wnosi uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imi i nazwisko uczestnika
1	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2		Stanowisko pozytywne	Joanna Job

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego elektroniczny	Zachowa warunki techniczne projektowania i realizacji robót.	
3	Starostwo Powiatowe w Wieliczce Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Wojciech Batko
4	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Zachowa normatywne odległości od ist. infrastruktury. Prace wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż :</p> <ul style="list-style-type: none"> -3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również uycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> -linii nN - 1m, -linii SN - 2m, -linii WN - 5m <p>Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p>	Wojciech Szczypczyk
5	Fiberway sp. z o.o.	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
6	Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Przed rozpoczęciem prac w miejscach zbliżonej projektowanej infrastruktury do infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać kontrolne odkrywki terenowe, pod bezpośrednim nadzorem pracowników Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. – celem potwierdzenia rzeczywistego usytuowania infrastruktury. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy powiadomić Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. celem nadzoru nad infrastrukturą budowaną w eksploatacji Spółki. Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o. na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w siedzibie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zastrzega sobie prawo do zmiany w zakresie konieczności zastosowania</p>	Ewa Czy

Dokument wygenerował(a): Małgorzata Włodarczyk, dn. 19-01-2024 12:00:31

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		możliwość zmiany w zakresie konieczności zastosowania zabezpieczenia/przebudowy dla infrastruktury.	
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Kłaju elektroniczny	Stanowisko pozytywne Gazownia w Kłaju uzgadnia bez uwag	Jan Kasprzyk
8	Urząd Miasta i Gminy Niepołomice elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Wojciech Malarz
9	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Rejon Dróg Wojewódzkich w Mylenicach elektroniczny	Stanowisko pozytywne Rejon Dróg Wojewódzkich w Mylenicach nie wnosi uwag.	Anna Ulman
Wnioskodawca			DURCZYŃSKI GRZEGORZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Wielickiego
Beata Dubiel-Kulma-Główny specjalista wz z
up. Starosty Małgorzata Włodarczyk Główny
specjalista

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).