

Drwinia, dnia 4 października 2023r.

RK.7021.2.59.2023

**Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanego budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą względem sieci wodociągowej na działce nr 105 w miejscowości Mikuszowice, gmina Drwinia.**


**Gmina Drwinia  
32-709 Drwinia 57  
działająca przez Pełnomocnika  
Pan Krzysztof Bodurka, KB Biuro Projektów  
ul. Proszowska 69, 32-700 Bochnia**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 października 2023r. dot. uzgodnienia lokalizacji projektowanego budynku remizy OSP wraz z zagospodarowaniem względem przebiegającej sieci wodociągowej na działce nr 105 w miejscowości Mikuszowice Urząd Gminy w Drwinii uzgadnia projektowaną inwestycję względem przebiegającego rurociągu wodociągowego Ø 110 mm PE, Ø 40 mm PE oraz projektowanego rurociągu zgodnie z załącznikiem graficznym z zachowaniem następujących warunków:

1. W miejscu utwardzanego terenu nad istniejącym oraz projektowanym rurociągiem wodociągowym roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci, w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenie urządzeń wodociągowych roboty wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami jw.
2. Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonać przekopy kontrolne.
3. Nad przebiegającymi rurociągami wodociągowymi zachować strefę przemarzania na głębokości 1,2 mb a w przypadku jej zmniejszenia należy założyć otulinę ocieplającą w rurze ochronnej, na głębokości 0,9 mb nad przebiegającą siecią wodociągową nie naruszać struktury warstwy ziemnej.
4. Utrzymać nieruchomości objęte zakresem inwestycji w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności zachować wymagane odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
5. Roboty w pobliżu oraz na istniejącej sieci wodociągowej wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci, roboty wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami jw.,
6. W przypadku konieczności usuwania awarii powstałej na sieci wodociągowej Zarządca sieci nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz kosztów napraw i odtworzenia terenu w obrębie utwardzonej powierzchni nad tą siecią wodociągową.
7. W przypadku prowadzonych prac w obrębie skrzynek ulicznych znajdujących w zakresie inwestycji skrzynki uliczne infrastruktury wodociągowej wynieść do poziomu terenu objętego inwestycją.

Informujemy, że istniejące gminne rurociągi wodociągowe rozdzielcze posadowione są na głębokości ok. 1,5 m.

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a



ust. 10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych stąd nie podlegają obowiązkowi wyłączenia zawartemu w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

Wobec powyższego, skoro wyłączenie gruntu nie wymaga zezwolenia należało umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe.



Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, za pośrednictwem Starosty Bocheńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne istnieje obowiązek zgłoszenia do Starosty Bocheńskiego wszelkich zmian sposobu zagospodarowania gruntów objętych ewidencją oraz dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej zaistniałych zmian, w terminie do 30 dni od zaistnienia zmian. Za niedopełnienie powyższego obowiązku grozi zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 5 kara grzywny.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podst. ustawy (część I, kol. 2, poz. 53, kol. 4, pkt 1 załącznika do ustawy) z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Stwierdzam, że decyzja  
niniejsza jest ostateczna  
z dniem... 24.10.2023r.  
Bochnia, dnia 16.11.2023r.

INSPEKTOR  
w Wydziale Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa  
H. Kopyt  
mgr Anna Kopyt

Z up. Starosty  
mgr inż. Beata Marzec  
Dyrektor Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymuje:

①x Pan Krzysztof Bodurka, ul. Proszowska 69, 32-700 Bochnia – pełnomocnik Gminy Drwinia,  
32-709 Drwinia 57 [Odbiór osobisty]  
1 x aa

Sprawę prowadzi: P. Kmiecik, tel.: 14 615-37-78, email: paulina.kmiecik@powiat.bochnia.pl