

Załącznik nr 3 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Wykaz urządzeń objętych obsługą serwisową dla poszczególnych układów

Lp	Układ	typ	ilość
1	centrale wentylacyjne	centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-40-L-PHC/ESF	9
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-30-R-PHC/ESF	2
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-10-R-H-T	2
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-21-L-HC/F	1
		centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-55-L-PHC/SEF	1
		centrala wentylacyjna nawiewna VTS VS-21-R-PHC/SEF	1
		wentylator dachowy Systemair DVSI190E2	1
		wentylator dachowy Systemair TFER160	5
		wentylator dachowy Systemair TFSR125M	17
		wentylator dachowy Systemair TFSR125XL	2
		filtry do stropów laminarnych LAM 1.8/2.4 (6 szt.)	5 kpl
		filtry do stropów laminarnych LAM 2.4/2.4 (6 szt.)	3 kpl
		filtry do nawiewników H13	26
		Kratki HKW wywiewne z filtrami	46
2	nawilżacze parowe	nawilżacze parowe CONDAIR RS 50	9
		nawilżacze parowe CONDAIR RS 30	2
3	węzeł cieplny	sterownik Xenta 281	1
		siłownik M700 SRSU	1
		siłownik M400	1
		filtrrodmulnik FOM	2
		pompa Wilo stratos 32/1-10	1
		pompa Wilo stratos 80/1-12	1
4	prace informatyczne w zakresie centr. went. oraz syst. wizualizacji	w zakresie central sterownik PXC 52 z panelem PXM30. W zakresie systemu wizualizacji oprogramowanie SCAD SYNDRIIS-RV	
5	instalacje silnoprdowe		
6	Stacja odwrócone osmozy		2kpl