| | | |

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV DZWONOWA – SZERZYNY

Zmiana

Strona 1/1

Uziom									Tabliczki										Katalogi
Typ uziomu	Bednarka ocynkowana 25x4 mm	Bednarka ocynkowana 20x4 mm	Pręt stalowy fi. 20 mm dl. 6 m	Śruba oc. M10x25 +N+PO+PS	Klamerka COT 36 Ensto	Taśma stalowa 20x0,4 dl. L=1,4m COT 37 Ensto	Element uziemiający EU-11 rys. 4-029-22		Tabliczka ostrzegawcza TZO o wymiarach 148-210	Tablica informacyjna TZI o wymiarach 148-210	Tabliczka identyfikacyjna TID o wymiarach 105-148	Taśma stalowa SOT 37,1	Klamerka SOT 36	Nit aluminiowy fi. 3 mm	Drut wiązałkowy dl 0,3m	Tablica „załączono"	Tablica „wyłączono"		1. Album linii napowietrznych SN 15-20kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN35(50) TOM I przewody o przekrojach 35(50)mm2 Energolinia Poznań maj 2002 2. Album słupów z odłacznikami rozłacznikami dla linii napowietrznych SN 15-20kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN-o 25(50) Toom II Energolinia Poznań sierpień 2002
55	56	57	58	59	60	61	62	63	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
kpl	m	m	szt	szt	szt	szt	szt		szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt		
TP2+4x6	25,0	11,5	4	26	8	8	1		2	1	1	4,2	8	14	4	1	1		1,2
	25	11,5	4	26	8	8	1		2	1	1	4,2	8	14	4	1	1	0	