



**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**

WPZ.52840.54.2024.2.EO

<b>URZĄD GMINY SZERZYN</b>	
Wpłynęło dnia	<b>12. 03. 2024</b>
Ilość zał. ....	
Skierowano:	

Kraków, dnia 06 marca 2024 r.

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2024 r. inwestora: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Szczepan Stachowicz, upr. nr: 13/02 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr Krzysztof Cygan, upr. nr: 591/2014, w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- zastosowania na całej wysokości ściany zewnętrznej pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI 60,
- klasy odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych,
- szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej,
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- szerokości użytkowej biegów i spoczników schodów stałych,
- szerokości stopni stałych schodów wewnętrznych

w budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanym w Gminie Szerzyny, na działce nr ewid. gr. 1027, Obręb nr 0005 Żurowa

### **wyrażam zgodę**

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 235 ust. 2, § 239 ust. 4, § 241 ust. 1 oraz § 242 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, uzasadnionych w opracowaniu pn.: „EKSPERTYZA techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej – rozbudowa i przebudowa budynku usług publicznych (Remizy OSP). Adres inwestycji: Działka nr ewid. gr. 1027 Obręb nr 0005 Żurowa Jednostka ewidencyjna: 121616\_2 Szerzyny (...)”, ze stycznia 2024 r., tj.:

1. Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczenia pomocniczego (1.2) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o wartości natężenia światła co najmniej 5 lx. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Normą oraz na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Wyposażenie klatki schodowej, wiatrołapu (0.1), korytarza (0.4) oraz sal wielofunkcyjnych (0.14; 0.15) w autonomiczne optyczne czujki dymu (połączone w sieć). Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.



3. Wykonanie podziału budynku na strefy pożarowe (wydzielenie części garażowych budynku jako odrębne strefy pożarowe) ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60.
4. Wyposażenie budynku w jednostkę masy środka gaśniczego tj. 6 kg (lub 9 dm<sup>3</sup>) zawartego w gaśnicach, przypadającą na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 cyt. ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej – wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 535).

Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku – adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika – jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych



#### Otrzymują:

1. Gmina Szerzyny  
38-246 Szerzyny 521 + 1 egz. ekspertyzy.
2. a/a + 1 egz. ekspertyzy.

#### Do wiadomości:

1. KM PSP w Tarnowie + 1 egz. ekspertyzy.

Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
wz.  
Bryg. mgr inż. Przemysław Przeczek  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej