



			R1/1	R1/2	R1/3	R1/G1	R1/G2	R1/G3	R1/G4	R1/G5	R1/G6
400V/230V			0,2kW	0,2kW	0,1kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW
Zasilanie z RGL		Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie pom. 0.19	Oświetlenie pom. 0.20	Oświetlenie awaryjne	Gniazda ogólne 1f pom. 0.19	Gniazda ogólne 1f pom. 0.19	Zasilanie rolet pom. 0.19	Gniazda ogólne 1f pom. 0.18	Zasilanie bramy pom. 0.18	Zasilanie wyciągu spalin

Pi=16,5kW
Po=8,3kW
kz=0.5
lb=12,7

TN-S