

			R1/01	R1/02	R1/03	R1/04	R1/05	R1/G1	R1/G2	R1/G3	R1/G4	R1/G5
400V/230V			0,48kW	0,72kW	0,01kW	0,28kW	0,1kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	4,0kW
Zasilanie z ZZP	Ochrona przeciw przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie rozbudowy parter	Oświetlenie rozbudowy piętro	Zasilanie czujnika zmierzchowego	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	Oświetlenie awaryjne	Wypust 1f w pom. 0.11 zasilanie nagrzewnicy	Zasilanie klimatyzatorów wewnętrznych rozbudowy piętro	Zasilanie klimatyzatora zewnętrzego – dach	Zasilanie klimatyzatora zewnętrzego – dach	Zasilanie zest. rem. gniazd: 2x16A/230V, 1x16A/400V 1x32A/400V

Pi=46,1kW
Po=23,0kW
kz=0.5
Ib=35,4A

TN-S

Inwestor:	Nazwa dokumentacji:	Nazwa rysunku:	Projektował:	Sprawdził:	Nr rysunku:
Gmina Szerzyny Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny	Plan instalacji elektrycznej rozbudowy i przebudowy budynku usług publicznych (Remizy OSP)	Schemat ideowy rozdzielni R1	mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04	mgr inż. Władysław Branas PDK/0161/POOE/05	E_S2/1