

				RG/N1	RG/N2	RG/NG1	RG/NG2			
400V/230V				0,1kW	0,1kW	2,5kW	1,0kW			
Zasilanie z ZZP	Ochrona przeciw przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Istniejące odpływy rozdzielni RG	Oświetlenie pomieszczenia 0.3	Oświetlenie awaryjne	Gniazda ogólne 1f w pom. 0.3	Zasilanie klimatyzatorów wewnętrznych piętro			

TN-S

Inwestor:	Nazwa dokumentacji:	Nazwa rysunku:	Projektował:	Sprawdził:	Nr rysunku:
Gmina Szerzyny Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny	Plan instalacji elektrycznej rozbudowy i przebudowy budynku usług publicznych (Remizy OSP)	Schemat ideowy nowych obwodów rozdzielni RG	mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04	mgr inż. Władysław Branas PDK/0161/POOE/05	E_S1