

WIDOK APARATÓW



WIDOK DRZWI

UWAGI I ZALECENIA:

1. Szafka, obudowa w I klasie izolacji z blachy stalowej lakierowanej proszkowo z drzwiami przeźroczystymi oraz zamkami o stopniu ochrony IP65/IK10, wym. 500x650x200mm
2. Montaż szafki na konstrukcjach wsporczych naściennie
3. Aparaty wg schematu, aparaty modułowe instalowane na szynach symetrycznych TH35,
4. Wprowadzenie kabli i przewodów zasilających i odpływowych od dołu szafki

Inwestor:	Nazwa dokumentacji:	Nazwa rysunku:	Projektował:	Sprawdził:	Nr rysunku:
Gmina Szerzyny Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny	Plan instalacji elektrycznej rozbudowy i przebudowy budynku usług publicznych (Remizy OSP)	Schemat instalacji fotowoltaicznej - schemat i elewacja rozdzielni RGIF	mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04	mgr inż. Władysław Branas PDK/0161/POOE/05	E_S6/2