

R1/G6	R1/G7	R1/G8	R1/G9	R1/G10	R1/G11	R1/G12	R1/G13	R1/G14	R1/G15	R1/G16	R1/G17
4,0kW	1,0kW	2,0kW	2,0kW	1,0kW	2,5kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	1,5kW	2,0kW	2,0kW
Zasilanie zest. rem. gniazd: 2x16A/230V, 1x16A/400V 1x32A/400V	Zasilanie napędów bram szybkobieżnych pom. 0.15	Gniazda ogólne 1f w pom. 0.15	Gniazda ogólne 1f w pom. 0.15, 0.15	Zasilanie przepustnicy parter	Zasilanie wentylatora dachowego	Gniazda ogólne 1f w pom. 1.16, podgrzewacz wody	Gniazda ogólne 1f w pom. 1.10, podgrzewacz wody	Gniazda ogólne 1f w pom. 1.12, podgrzewacz wody	Gniazda ogólne 1f w pom. 1.16	Gniazda ogólne 1f w pom. 1.7, 1.9, 1.15	Gniazda ogólne 1f w pom. 1.10, 1.12

TN-S

Inwestor:	Nazwa dokumentacji:	Nazwa rysunku:	Projektował:	Sprawdził:	Nr rysunku:
Gmina Szerzyny Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny	Plan instalacji elektrycznej rozbudowy i przebudowy budynku usług publicznych (Remizy OSP)	Schemat ideowy rozdzielni RG	mgr inż. Tomasz Piękoś PDK/0144/PWOE/04	mgr inż. Władysław Branas PDK/0161/POOE/05	E_S2/2