

Oznaczenie ścian istniejących

Oznaczenie ścian projektowanych

Zewnętrzna ściana konstrukcyjna - osłonowa gr. 42,0 cm
- Pustaki ceramiczne gr. 30,0 cm
(Wymiary: 300x250x238) - na zaprawie cementowo-wapiennej
- Styropian EPS70 gr. 12,0 cm, tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego.

Wewnętrzna ściana konstrukcyjna gr. 25,0 cm
- Pustaki ceramiczne gr. 25,0 cm
(Wymiary: 250x375x238) - na zaprawie cementowo-wapiennej

Wewnętrzna ściana działowa gr. 12,0 cm
- Pustaki ceramiczne gr. 12,0 cm
(Wymiary: 120x250x220) - na zaprawie cementowo-wapiennej

↓ oznaczenie wentylacji grawitacyjnej
↓ oznaczenie wentylacji mechanicznej ze sterowaniem manualnym
↓ oznaczenie wentylacji mechanicznej sprzężonej z włącznikiem światła
↓ oznaczenie wentylacji grawitacyjnej (w górnej części ściany wmurowana wentylacyjna kształtka ceramiczna Ø 15,0 cm - dla umożliwienia montażu kratki wentylacyjnej w pionie) od stropu rura "SPIROF" lub PVC min. Ø 15 cm, do wentylatora dachowego

A HALL
pow. 7,74 m²
pos. gres
h - 300 cm

B ŁAZIENKA
pow. 4,16 m²
pos. gres
h - 235 cm

