

BILANS POWIETRZA DLA PARTERU WYSOKIEGO

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	Wys. Pom (m)	Kubatura (m3)	Krotność w/h	N1	W1	WC	W3
0.01	Korytarz ogólnoszpitalny	76,12	2,40	182,69	1,6	300	300		
0.02	Pomieszczenie techniczne elektryczne	2,24	2,92	6,54	7,8	50	50		
0.03	Korytarz oddziału	124,28	2,40	298,27	-	Wentylacja z części istniejącej			
0.04	Korytarz zespołu zabiegowego	15,55	2,40	37,32	4,6	170			
0.05	Sala zabiegowa	30,92	2,92	90,29	16,6	1500	1450		
0.06	Dekontaminacja	4,74	2,50	11,85	10,1	120	120		120
0.07	Chirurgiczne mycie rąk	7,67	2,50	19,18	5,2	100	100		
0.08	Sala zabiegowa	42,39	2,92	123,78	15,3	1900	1850		
0.09	Magazyn czysty	4	2,40	9,60	5,2		50		
0.10	Pomieszczenie porządkowe	3,09	2,30	7,11	7,0			50	
0.11	Sala wybudzeń	20,72	2,92	60,50	10,7	650	650		
0.12	Ustępy personelu	2,87	2,50	7,18	9,8			70	