



**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.187.2018

Kraków, dnia 19 czerwca 2018 r.

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 maja 2018 r. inwestora: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, reprezentowanego przez Panią Ewę Pietrzak-Chojnicką, ul. Pierwszej Brygady 40, 49-300 Brzeg w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Witolda Zielińskiego, nr upr. 12/11/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Adama Jezioraka, nr upr. 142/93 w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości użytkowej spoczników schodów stałych

w budynku G na terenie kampusu Czyżyny Politechniki Krakowskiej zlokalizowanym przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie

### **w y r a ż a m   z g o d ę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU** (ekspertyza w trybie § 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz zmianami z dnia 14 listopada 2017 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2017r. poz. 2285); **OBIEKT: Istniejący budynek dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Politechniki; ADRES INWESTYCJI: Budynek „G” Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37, Kraków” z maja 2018 r., tj.:**

- 1) *Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej.*
- 2) *Wyposażenie klatek schodowych w system oddymiania poprzez istniejące okna oddymiające zainstalowane w ścianach zewnętrznych na ostatniej kondygnacji i uruchamiane z czujek dymu oraz zapewnienie napływu świeżego powietrza poprzez otwarcie drzwi i ich zablokowanie.*



3) **Zamknięcie na piętrze wszystkich wyjść z pokoi (za wyjątkiem sanitariatów) drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 45 i EI 30 do korytarzy w osiach 2-6/F-M.**

**Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
mł. bryg. inż. Paweł Sejmek  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Ewa Pietrzak-Chojnicka  
Biuro Projektowe „AKAPIT”  
ul. Mleczna 2/IIIp  
49-300 Brzeg + 1 egz. Ekspertyzy,  
1 x a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.