

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.58.2024.MS**

Kędzierzyn-Koźle, dnia 15.11.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2042 O ul. Józefa Bema w Kędzierzynie-Koźlu

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1

Czy wszystkie wydzielone zatoki postojowe mają mieć nawierzchnię bitumiczną, bowiem na PZT jedna z zatok, wg. legendy jest w innym kolorze?

Wyjaśnienie 1

Zamawiający informuje, iż na PZT innym kolorem zaznaczona jest zatoka postojowa, która pozostaje bez zmian. Nie jest przewidziana do przebudowy jedynie do odnowienia oznakowania.

Pytanie 2

Proszę o odpowiedź w zakresie zasilania lamp hybrydowych. Czy mają one być podłączone do zasilania w ramach zakresu zadania, czy mają mieć tylko możliwość podłączenia zasilania?

Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, że doświetlenie przejść dla pieszych ma być podłączone do zasilania w ramach zadania. W załączeniu przedkładamy warunki techniczne wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych nr 1 i nr 2 wydane przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz warunki techniczne wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych nr 3 i nr 4 wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany SWZ poprzez wprowadzenie dodatkowych robót niekwalifikowalnych w przedmiarze oraz usunął błąd w przedmiarze na roboty kwalifikowalne – w pozycji 13 zmieniono ilość 2 136,893 m³ na 971,315 m³.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami Zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmiany SWZ.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.