

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Remont łazienki na Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu - Filia nr 2 -  
powtórka.  
Numer referencyjny: SZW/DZP/94/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Bardzo prosimy o doprecyzowanie: poz. 15 przedmiaru: jakie parametry należy przyjąć wyceniając poręcz dla niepełnosprawnych ? gdzie ma być zamontowana ? poz.39 przedmiaru: czy bateria stojąca na umywalce ma być również dla niepełnosprawnych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Obecnie poręcz zamontowana do podłogi - stał nierdzewna, ruchome ramię na słupku.

Bateria do umywalki standardowa.

*Zamawiający*

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
Violetta Magiera