SYMBOL		01 (pom. K1.05, K1.06, P1.29)	02 (pom. P2.19–P2.22)	03 (pom. P1.23)	04 (pom. P1.28, P2.29, P2.31 – P2.34)	05 (pom. P1.15)	06 (pom. P2.11, P2.12, P2.13, K2.09)	06a (pom. P1.23)
								
WYMIARY	SZER. [cm]	275	205	488	190 – 197	206	192–210	205
	WYS.[cm]	340	190	300	286	198	188–202	140
ILOŚĆ	PIWNICA	–	–	–	–	–	–	–
	PRZYZIEMIE	–	–	–	–	–	–	1
	PARTER	4	–	–	–	–	–	–
	PIĘTRO I	–	4	1	12	1	11	–
RAZEM		4	4	1	12	1	11	1
UWAGI:		Projektowana stolarka w zakresie wymiany istniejących luksferów. Oznaczone kwatery od strony wew. ze szkleniem bezpiecznym hartowanym/klejonym.	kontaktron SSWiN	Podziały kwater należy dostosować do istniejących;	przesłaniane okna oznaczone 04.s – 2szt. (ekspozycja południowa) ; P2.31 – kontaktron SSWiN	powierzchnie czynne czerpni należy dostosować do projektu wentylacji czerpnia montowana za wsadrkiem (jak pozostałe okna), od dołu wyposażona w daszek okienny	przesłaniane okna oznaczone 06.s – 7szt. ekspozycja północna wschodnia; P2.11,P2.12,P2.13 – kontaktron SSWiN	
OPIS:		profile drewniane malowane w kolorze białym, zestaw trójszybowy typu float, współczynnik dla zestawu U(max) = 0,9W / (m2*K) profile od strony wewnetrznej malowane na kolor RAL 9011				profile aluminiowe		

SYMBOL		07 (P2.09)	08 (pom. P1.30)	09 (pom. P2.39)	010 (pom. P2.38/P2.40)	011 (pom. K2.13)	012 (pom. K2.13)	013	014 (pom. K3.08)	015 (pom. P0.13)
										
WYMIARY	SZER. [cm]	99	324	90	210	95	133		206	250
	WYS.[cm]	200	130	103	150	155	246		70	125
ILOŚĆ	PRZYZIEMIE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	PARTER	–	1	–	–	–	–	–	–	2
	PIĘTRO I	1	–	1	1	1	1	–	–	–
	PIĘTRO II	–	–	–	–	–	–	1	1	–
RAZEM		1	1	1	1	1	1	1	1	2
UWAGI:		przesłaniane okna oznaczone 07.s – 1szt. (ekspozycja północno wschodnia)				szklenie bezpiecznie hartowane/klejone	wyposażenie w dźwignię umożliwiającą otwarcie kwater okiennych; szklenie kwater stałych wzmocnione – szkło hartowane/klejone	powierzchnie czynne dostosować do projektu wentylacji		szklenie wyklejone folią mleczną; istniejące kraty okienne należy zdemontować, oczyścić i zamontować ponownie
OPIS:		profile drewniane malowane w kolorze białym, zestaw trójszybowy (w pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować szkło mleczne), współczynnik dla zestawu U(max) = 0,9W / (m2*K); okna w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne	profile aluminiowe					profile aluminiowe		