

Załącznik nr 3n do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia.

Część nr 15: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, pomiarów natężenia oświetlenia – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Wymagania dla oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1838:2005

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego obejmują

1. Szpital przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu

- Oddział Urologiczny
- Oddział Noworodkowy
- Oddział Patologii Ciąży
- klatki schodowe, ciągi komunikacyjne
- UROMED
- Zapasowy Zbiornik Wody
- Budynek tlenowni
- Budynek poradni ginekologicznej
- Magazyn odpadów medycznych

2. Budynek na os. J. III Sobieskiego 109

Łącznie punktów pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 1211.

II. Termin na wykonanie badań – do 31.12.2025r..

Z przeprowadzonych badań oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzi i przekaze zamawiającemu pisemny protokół. Protokół badań instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- a) miejsce pracy badanej instalacji elektrycznej i urządzeń,
- b) datę wykonania badań,
- c) oznaczenie obiektu objętego badaniem,
- d) nr protokołu,
- e) rodzaj pomiarów,
- f) nazwisko osoby wykonującej pomiary, nr uprawnień i datę ważności,
- g) spis użytych przyrządów i ich numery,
- h) wynik pomiarów dla poszczególnych pomieszczeń (pozytywny/negatywny),
- i) tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej itd.,
- j) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- k) tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- l) wykaz usterek i nieprawidłowości, w tym opis usterek wymagających usunięcia,
- m) określenie zaleceń pokontrolnych,
- n) Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,

- o) wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu,
- p) uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych,
- q) świadectwo wzorcowania użytego przyrządu pomiarowego,
- r) nazwę badanej instalacji elektrycznej i urządzenia,
- s) rzut kondygnacji w obiektach z naniesionymi obwodami lub punktami pomiarów.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

- 3. Cena za przeglądy i konserwację podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.
- 4. Cena roboczogodziny czynności naprawczych podana w ofercie powinna zawierać koszty roboczogodziny, koszty dojazdu, podatku od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.