

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9

Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, dwóch agregatów – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu

- I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie **przeglądów** oraz **napraw** dwóch agregatów prądotwórczych produkcji CAGEN typ TCA 1250C.

Trzy przeglądy kwartalne – **3 razy/rok** oraz jeden przegląd (pełen) **1raz/rok** (termin wykonania - grudzień).

Niestandardowa instalacja urządzenia POZIOM - 1. Wyniesiona chłodnica na dach budynku.

1) Zakres prac:

- a) wymiana płynu chłodzącego,
- b) olej + wymiana,
- c) filtr oleju + wymiana,
- d) filtr paliwa + wymiana,
- pomiar pH płynu,
- pomiar progu zamarzania płynu,
- sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- kontrola układów sterowania,
- kontrola układu podgrzewania bloku silnika,
- kontrola śrubowych połączeń silnika,
- kontrola prądnicy oraz obudowy,
- kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,
- sprawdzenie parametrów płynu chłodniczego,
- kontrola akumulatorów,
- kontrola alternatora,
- sprawdzenie regulacja paska,
- kontrola instalacji rozruchowej,
- kontrola wentylacji i odprowadzania spalin,
- sprawdzenie wskaźników kontrolno- pomiarowych,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
- pomiar parametrów elektrycznych,
- próby obciążeniowe 30 minut (obciążenie zapewnia Klient).

2) Koszty:

- Dojazd serwisowy wliczony w cenę przeglądu

- II. Zestawienie ilości materiałów eksploatacyjnych:

Opis przedmiotu zamówienia: Materiały eksploatacyjne dla dwóch agregatów prądotwórczych typ TCA 1250C o nr seryjnych: D19458 oraz D19459 zainstalowane w SZOZ nad Matką i Dzieckiem, ul. A. Wrzoska 1, 60-663 Poznań.

Zestawienie ilościowe materiałów:

- olej silnikowy 115 litrów x 2 agregaty,
- filtr oleju 3 sztuki x 2 agregaty,
- filtr paliwa 5 sztuk + 1 sztuka x 2 agregaty,
- badanie temperatury krzepnięcia oraz temperatury wrzenia płynu chłodzącego x 2 agregaty (ilość płynu chłodzącego jednego agregatu = 900 litrów)
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych – wynika z powyższych.

- III. Zasady wykonywania prac na obiekcie szpitalnym. – wszystkie prace prowadzone w uzgodnieniu z działem technicznym.

- IV. Termin wykonania zamówienia:

- Przeglądy kwartalne – **3 razy/rok** oraz Przegląd pełen **1raz/rok** zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem.

- V. Cena za przeglądy i konserwację podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.
- VI. Cena roboczogodziny czynności naprawczych podana w ofercie powinna zawierać koszty roboczogodziny, koszty dojazdu, podatku od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy