

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 11

Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, zasilaczy UPS – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu

- I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy przegląd okresowy zasilaczy UPS (6 sztuk w tym jeden podwójny) wraz z pomiarem baterii oraz naprawami i konserwacją zgodnie z DTR-ką urządzenia.

Przegląd powinien obejmować:

- pomiar rezystancji wewnętrznej baterii,
- sprawdzenie czy instrukcja przełączania na bypass – jest przy urządzeniu, cała, kompletna, czytelna.
- czy naklejka z telefonem do serwisu jest na urządzeniu,
- sprawdzenie sygnalizacji pracy UPS-a z baterii,
- wykonanie testu funkcjonalnego UPS-a.

- II. Zestawienie ilości zasilaczy UPS-ów.

Nazwa urządzenia	Nazwa urządzenia	Model/Typ
M1	Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami	93M-120(150)-IS-BB-6
S	Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami	93M-120(150)-IS-BB-6
M2.1	Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami	93PS-30(40)-30-0-6
M2.2	Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami	93PS-30(40)-30-0-6
K2	Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami	93M-120(150)-IS-BB-6
T	Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami	93M-250(250)-6
K1	Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami	93M-120(150)-IS-BB-6

- III. Zasady wykonywania prac na obiekcie szpitalnym. – wszystkie prace prowadzone w uzgodnieniu z działem technicznym.

- IV. Termin wykonania zamówienia:

- Przeglądy **raz w roku**, termin wykonania - **listopad 2025**

Cena za przeglądy i konserwację podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.

Cena roboczogodziny czynności naprawczych podana w ofercie powinna zawierać koszty roboczogodziny, koszty dojazdu, podatku od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy