

Zał. 1 Bilans powietrza wentylacyjnego

		Bilans powietrza wentylacyjnego										
		Pomieszczenie		Pow.	Wys.	Kub.	ilość osób	Nawiew		Wywiew		Uwagi
								ilość pow.	ilość wym.	ilość pow.	ilość wym.	
		Nr	Nazwa	[m²]	[m]	[m³]		m³/h	w/h	m³/h	w/h	
BUDYNEK I												
PARTER												
CENTRALA 1	0.07	Punkt pielęgniarek	10,7	2,5	26,8	-	75	2,8	75	2,8		
	0.08	Pokój przygotowania	11,0	2,5	27,5	-	75	2,7	75	2,7		
	0.23	Brudownik	2,9	2,5	7,3	-	z pom.	0.24	40	5,5	wyrzut ponad dach - wentylator dachowy	
	0.24	Sala intensywnego nadzoru	26,2	2,5	65,5	-	180	2,7	140	2,7	do pom. 0.23 40m3/h	
	0.30	Gabinet zabiegowy	27,2	2,5	68,0	-	180	3,0	180	3,0		
	0.31	Gabinet zabiegowy	12,2	2,5	30,5		90	3,0	90	3,0		
							600		560			
CENTRALA 2	0.00a	Korytarz	96,9	2,5	242,2	-	205	0,8	do pom.			
	0.00b	Korytarz	23,6	2,5	59,1	-	średnio					
	0.01	Sala chorych	25,0	2,5	62,5	3	180	2,9	do pom.	0.02		
	0.02	Toaleta	4,0	2,5	10,0	-	z pom.	0.01	180	18,0		
	0.03	Brudownik/ Magazyn brudej bielizny	5,9	2,5	14,8		z pom.	0.00a	60	4,1		
	0.04	WC personelu	3,7	2,5	9,3		z pom.	0.00a	60	6,5		
	0.05	WC ogólnodostępne	3,3	2,5	8,3		z pom.	0.00a	60	7,3		
	0.06	Łazienka dla NP	6,0	2,5	15,0		z pom.	0.00a	150	10,0		
	0.07a	Pom. porządkowe	2,0	2,5	5,0		z pom.	0.00a	15	3,0		
	0.09	Magazynek bielizny czystej	2,0	2,5	5,0		15	3,0	15	3,0	wyrzut ponad dach - wentylator dachowy	
	0.10	Pokój 1 łóżkowy	10,3	2,5	25,8	1	60	2,3	do pom. 0.13 50m3/h; 0.11 10 m3/h			
	0.11	Przedsiónek	3,7	2,5	9,3		z pom.	0.10	średnio			
	0.12	Łazienka	6,3	2,5	15,8		z pom. 0.11 50m3/h; 0.14 100m3/h		150	9,5		
	0.13	Pom. socjalne lekarzy	7,8	2,5	19,5	-	40	2,1	40	2,1	wyrzut ponad dach - wentylator dachowy	
	0.14	Pokój lekarzy	14,4	2,5	36,0	3	100	3,9	do pom. 0.12 100m3/h; 0.00b 10m3/h			
	0.15	Gabinet ordynatora	14,6	2,5	36,5	2	60	1,6	60	1,6		
	0.16	Pielęgniarka oddziałowa	14,5	2,5	36,3	2	60	1,7	60	1,7		
	0.17	Sekretariat	13,4	2,5	33,5	2	60	1,8	60	1,8		
	0.18	Kuchnia	17,6	2,5	44,0	3	75	1,7	75	1,7		
	0.19	Sala chorych	25,1	2,5	62,8	3	180	2,9	do pom.	0.20		
	0.20	Łazienka	3,8	2,5	9,5	-	z pom.	0.19	180	18,9		
	0.21	Łazienka	4,2	2,5	10,5	-	z pom.	0.22	180	17,1		
	0.22	Sala chorych	24,4	2,5	61,0	3	180	3,0	do pom.	0.21		
	0.25	Sala chorych	25,0	2,5	62,5	3	180	2,9	do pom.	0.26		
	0.26	Łazienka	3,9	2,5	9,8	-	z pom.	0.25	180	18,5		
	0.27	Łazienka	3,9	2,5	9,8	-	z pom.	0.28	180	18,5		
	0.28	Sala chorych	24,8	2,5	62,0	3	180	2,9	do pom.	0.27		
	0.29	Sala chorych	29,5	2,5	73,8	3	180	2,4	do pom.	0.00a		
	0.32	PRO MONTE	3,0	2,5	7,5		z pom.	0.00a	40	5,3	wyrzut ponad dach - wentylator dachowy	
							1755		1575			