



Oznaczenie sprawy: ZP3/2950/24

Poznań, dnia 22.01. 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na wymianę stolarki okiennej w budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 8. Czy ona mogą posiadać słupek ruchomy?

Odpowiedź 8. Jeśli zastosowanie takiego systemu pozwoli na zachowanie oryginalnej formy i profilowania okien (Pozwolenie MKZ nr 628/2024), Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9. Czy okno o symbolu O6 (14 szt. o wym. 210x200 cm) mają posiadać górne skrzydło nieotwierane? Jeżeli tak to czy ma to być tzw. fix w ramie?

Odpowiedź 9. Górne skrzydła okien należy wykonać jako uchylne.

Pytanie 10. Czy parapety wewnątrz mają być drewniane?

Odpowiedź 10. W ofercie należy przewidzieć zastosowanie białych parapetów z konglomeratu o gr. 3cm.

Pytanie 11. Czy ilość parapetów zewnętrznych w przedmiarze w poz. 16 jest prawidłowa (89,35 m²)? Może powinna być inna jednostka miary tj. mb?

Odpowiedź 11. Poprawna jednostka miary w poz. nr 16 d. 1 przedmiaru winna być wyrażona w mb. Zaktualizowany Przedmiar robót w załączeniu.

Pytanie 12. Czy ilości w poz. 7, 9 przedmiaru prac jest prawidłowa? Wyliczenia obmiaru robót są nietypowe.

Odpowiedź 12. Zweryfikowane ilości poszczególnych robót zostały uwzględnione w zaktualizowanym przedmiarze.

W związku z powyższym na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia dzisiejszego został zamieszczony zmodyfikowany przedmiar robót (Załącznik nr 9 - Przedmiar robót – aktualizacja).

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

Adm 2 / inż. M.