


- LEGENDA:**
- INSTALACJA HYDRANTOWA PPOŻ.
  - (H1) PION WODY PPOŻ. DO HYDRANTÓW HP25
  - ☒ HYDRANT PRZECIWOPOŻAROWY DN25 Z WĘŻEM DŁUGOŚCI 30m I GAŚNICĄ

**OZNACZENIA RUR**  
DN 25 - DN 80 - (rury stalowe ocynkowane, łączone za pomocą gwintowania)

**UWAGA:**

- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE - OTWORY WYPEŁNIĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ
- ZAWÓR HYDRANTOWY MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,35m OD GOTOWEJ PODŁOGI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANU



		LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O. SP. K. tel: kom. 603 950 959, tel biuro 607 725 026 NIP: 8843140693, REGON: 383080143 adres: ul. Myśliwskiego 19, 64-070 Wrocław e-mail: biuro@lsprojekt.pl    www.lsprojekt.pl	
temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCYJ MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU."			
inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań			
lokalizacja: Obreń: 51 Działki nr: 34/2, 33/2 ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań			
tytuł rys: <b>PROJEKT WYKONAWCZY - RZUT KONDYGNACJI 4 - INSTALACJE WOD.-KAN., PPOŻ</b>			
branża:  INSTALACJE SANITARNE		PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Wesolowski nr upr. 341/DOŚ/11  SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Rekul nr upr. DOŚ/0201/PWS/19  OPRACOWANIE: mgr inż. Paweł Zapala	podpis:       podpis:       podpis:
skala rys.  1:100		data  09.2022r.	
		nr rys.  S-06	