

Wymiana drzwi i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych  
 Obiekt: Collegium Phisycum

PRZEDMIAR ROBÓT

poz	opis	ilość	j.m	cena jedn	wartość
1	przewód YDY 3x1,5mm2	50	m		
2	przewód YDY 3x2,5mm2	30	m		
3	przewód YDY 5x4mm2	20	m		
4	przewód telekomunikacyjny	50	m		
5	tablica rozdzielcza-doposażenie 2xS301B10, S301C10, S303C20, RCD 40A,0.03A	1	kpl		
6	gniazdo 16A/230V	2	szt		
7	listwy PCV n/t, 25x15	50	m		
8	listwy PCV n/t, 90x40	30	m		
9	videodomofon IP	1	kpl		
10	oprawa korytarzowa wewnętrzna z czujką ruchu	2	szt		
11	oprawa zewnętrzna-plafon IP54	1	szt		
12	oprawa awaryjna wewnętrzna	1	szt		
13	oprawa ewakuacyjna	1	szt		
14	oprawa awaryjna zewnętrzna z grzałką	1	szt		
15	kurtyna powietrzna elektryczna Flowair Slim E-200 wraz ze sterownikiem, czujnikiem ruchu i wspornikami	1	kpl		
16	materiały drobne np., puszki połączeniowe, rurki instalacyjne, uchwyty, gips, farba,	1	kpl		
17	pomiary, dokumentacja powykonawcza	1	kpl		
18	robocizna: 2 os x 8h x 5dni	80	R-G		
	suma wartość netto				
		podatek		23%	
	wartość brutto				

zakres prac:

demontaż starej instalacji w obrębie przedsionka wejściowego  
 zasilanie obwodu oświetlenia ogólnego i AW, montaż nowych opraw  
 zakup dostawa i montaż kurtyny powietrznej  
 zasilanie siłowników drzwi, zasilanie kurtyny powietrznej  
 montaż videodomofonu w portierni i doprowadzenie  
 okablowania IT do drzwi,  
 montaż panelu wywołania przy drzwiach  
 ułożenie nowego okablowania z rozdzielni n/t w listwach pcv  
 przełożenie istn. instalacji nad drzwiami przebiegającej do serwerowni  
 wyprawki po pracach: szpachlowanie, malowanie, zaprawianie przebić  
 pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza