

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30  
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

---

Znak sprawy: **CUW.262.29.2025.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 24.04.2025 r.

**Do wszystkich wykonawców w postępowaniu:**

***Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi ewakuacyjnych w budynku C (elewacja wschodnia) oraz okien w zapleczu świetlicy (elewacja zachodnia i północna) w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 7 - ETAP II***

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Zapytanie do STWiORB:

**Pytanie 1**

W dokumencie STWiORB w punkcie 3.1.2 Prace montażowe oraz w punkcie 3.3.2 Montaż nowych parapetów mowa jest o parapetach PVC, natomiast w punkcie 4.1.7 Pozostałe dane - zostały wyszczególnione parapety z granitu strzegomskiego. Jaki rodzaj parapetów mamy zaoferować?

**Wyjaśnienie 1**

**Zamawiający informuje, iż należy parapety wykonać następująco:**

**Parapety z granitu - zgodnie ze specyfikacją:**

PARAPETY WEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE W OKNACH BUDYNKU "C" ORAZ W ZAPLECZU ŚWIETLICY

Elewacja wschodnia:

1. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 165 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 3 szt
2. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 115 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 12 szt
3. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 75 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 3 szt
4. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 70 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 3 szt
5. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 175 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 3 szt
6. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 370 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 3 szt  
(możliwość złożenia kompletu z dwóch części o dł. np. 2 x 185 cm)
7. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 255 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 3 szt
8. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 245 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 9 szt
9. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 235 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 3 szt

Zaplecze świetlicy:

10. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 160 cm, szer. 22 cm, gr. 3 cm 1 szt
11. parapet wewnętrzny z granitu strzegomskiego - dł. 175 cm, szer. 27 cm, gr. 3 cm 1 szt

**Parapety z PCV po demontażu do ponownego zamontowania.**

**Pytanie 2**

W punkcie 4.1.7 Pozostałe dane, oraz w przedmiarze łączna suma okien i drzwi balkonowych wynosi 52 sztuki, natomiast w zestawieniu stolarki okiennej jest 50 szt. W zestawieniu brak okien do zaplecza świetlicy.

**Wyjaśnienie 2**

**Zestawienie stolarki zawiera okna z rysunku nie ma w nim okien zaplecza świetlicy, łączna ilość okien i drzwi balkonowych wynosi 52 sztuki**

***Elewacja wschodnia:***

1. okna PCV o wym. 152x157 cm, jednoskrzydłowe, białe, nieotwieralne z szybami zespolonymi 3 szt
2. okna PCV o wym. 105x105 cm, jednoskrzydłowe, białe, skrzydło UR, min. 1 nawiewnik 12 szt
3. okna PCV o wym. 66x105 cm, jednoskrzydłowe, białe, skrzydło R 3 szt

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30  
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

---

4. okna PCV o wym. 63x105 cm, jednoskrzydłowe, białe, skrzydło R 3 szt
5. okna PCV o wym. 166x162 cm, jednoskrzydłowe, białe, nieotwieralne z szybami zespolonymi 3 szt
6. drzwi balkonowe PCV o wym. 80x245 cm, białe, skrzydło R 3 szt
7. okna PCV o wym. 360x84 cm, trzyskrzydłowe, białe, skrzydła R+R+R 3 szt  
(możliwość złożenia kompletu z dwóch okien o dł. np. 120+240 cm)
8. okna PCV o wym. 360x113 cm, trzyskrzydłowe, białe, skrzydła R+R+R, 2 nawiewniki 2 szt  
(możliwość złożenia kompletu z dwóch okien o dł. np. 120+240 cm)
9. okna PCV o wym. 245x155 cm, trzyskrzydłowe, białe, skrzydła UR+R+UR, min. 2 nawiewniki 3 szt
10. okna PCV o wym. 235x155 cm, trzyskrzydłowe, białe, skrzydła UR+R+UR, min. 2 nawiewniki 9 szt
11. okna ALU o wym. 230x165 cm, nieotwierane z szybami zespolonymi 3 szt  
(możliwość złożenia kompletu z dwóch okien o wym. np. 115x165 cm x 2 kpl)
12. drzwi ewakuacyjne ALU o wym. 100x245 cm, jednoskrzydłowe z przegrodą termiczną 3 szt

**Zaplecze świetlicy:**

13. okno PCV o wym. 150x130 cm, dwuskrzydłowe, białe, skrzydła R+R 1 szt
14. okno PCV o wym. 165x165 cm, dwuskrzydłowe, białe, skrzydła UR+R, min. 1 nawiewnik 1 szt

**Pytanie 3**

W punkcie 3.3.4 Montaż akcesoriów okiennych wspomniane są rolety kasetowe. W przedmiarze nie ma o tym mowy.

**Wyjaśnienie 3**

**Zamawiający informuje, iż zapis w STWiO o roletach pojawił się omyłkowo - nie dotyczy przedmiotu niniejszego zamówienia.**

**Zamawiający nie dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższymi wyjaśnieniami.**

***Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.***

*Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.*

*Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.*