

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Znak sprawy: **CUW.262.29.2025.AŚ**

Kędzierzyn-Koźle, 25.04.2025 r.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu:

Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi ewakuacyjnych w budynku C (elewacja wschodnia) oraz okien w zapleczu świetlicy (elewacja zachodnia i północna) w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 7 - ETAP II

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 4

Rozbieżności między zestawieniem stolarki, a STWiORB

Okno oznaczone symbolem 06 w zestawieniu stolarki narysowane jest jako RU jednoskrzydłowe, a w STWiORB w punkcie 4.1.7. pozycja 1 opisane jako nieotwieralne.

Wyjaśnienie 4

Zamawiający informuje, iż okno wymienione w niniejszej pozycji powinno być nieotwieralne.

Pytanie 5

pytanie odnośnie stolarki:

Przy wymiarach okien do wymiany zaprojektowany parametr okien $U_w=0,79 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ według doświadczenia Wykonawcy nie jest możliwy do uzyskania. Czy zamawiający wyraża zgodę na montaż okien o parametrze $U_w=$ około $0,81 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$???

Wyjaśnienie 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na montaż okien o współczynniku $U_w=0.81$.

Pytanie 6

Proszę o podanie wymagań technicznych (w tym klasy odporności ogniowej i norm dotyczących okuć antypanicznych) dla drzwi ewakuacyjnych (12) i okna aluminiowego (11).

Wyjaśnienie 6

Wymagania techniczne:

- **klasa odporności ogniowej: EI60,**
- **belka antypaniczna od strony wewnętrznej drzwi,**
- **drzwi docelowo mają pełnić ewakuację na planowaną klatkę schodową ewakuacyjną - dotyczy 3 drzwi na każdej kondygnacji.**

Pytanie 7

W związku z zaistniałą sytuacją wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert.

Wyjaśnienie 7

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższymi wyjaśnieniami.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.