



TA.0-3S.1 :

- T : tablica
A : strefa pożarowa
0 : kondygnacja (0-parter, 1-piętro)
3 : nr kolejny
S : S- siłowa, O-oświetleniowa, K-komputerowa
1 : nr kolejny

TAR.0-3 :

- T : tablica
A : strefa pożarowa
R : rezerwowana z agregatu
0 : kondygnacja (0-parter, 1-piętro)
3 : nr kolejny

- TA Tablica główna nierezzerwowana
TAR Tablica główna rezerwowana z agregatu prądowórczego
SZS Szafa zasilająco sterownicza wentylacji (klimatyzacji)
RWC Tablica węzła cieplnego
RABA Tablica automatyki
PWP Przeciwpowarowy wyłącznik prądu

Układ TN-C-S
Samoczynne wyłączenie zasilania
PRACOWNIA AUTORSKA I BIURO PRAWNE H.J. BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.
60 -772 POZNAŃ MATEJKI 68/4 TEL. 061 8658916 FAX 061 8659660

PB	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR UMOWY: Umowa z dnia 12.2011r.	DATA: 03.2012r.
INWESTOR	UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ		RYS. NR: 3/E
OBIEKT	ARCHIWUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU		
TEMAT	SCHEMAT ZASILANIA - ARKUSZ 2		
PROJEKT.	inż. Zbigniew Niewiada	89/79/Pw	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dąbrowka Niewiada	16/79/Pw	